

## 【区画貫通】

表示順番は、認定日の新しい順に表示しております。

クリックすると対象の表示ページトップに移動します↓

認定区分	明細区分		認定記号	リンク
防火区画を貫通する管	防火区画を貫通する管	壁	PS***WL	<a href="#">表示ページに移動</a>
		床	PS***FL	<a href="#">表示ページに移動</a>

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
バスダクト・ケーブル・電線管／表面処理ロックウール保温板・グラファイト混入水酸化アルミニウム材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	フライマシステム株式会社	東京都千代田区神田小川町2-3-13 M & Cビル6階	(一財)建材試験センター	PS060WL-1342	令和8年01月06日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／アルミニウムはく張ガラスクロス・黒鉛含有ゴムシート両面張アルミニウムはく張ガラスクロス・ポリブテン系樹脂入無機質系充てん材・セメントモルタル／壁準耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-1340	令和8年01月06日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／アルミニウムはく張ガラスクロス・黒鉛含有ゴムシート両面張アルミニウムはく張ガラスクロス・ポリブテン系樹脂入無機質系充てん材／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-1339	令和8年01月06日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／アルミニウムはく張ガラスクロス・黒鉛含有ゴムシート両面張アルミニウムはく張ガラスクロス・ポリブテン系樹脂入無機質系充てん材／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-1338	令和8年01月06日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	シーシーアイ住設建材株式会社	岐阜県関市新迫間12番地	(一財)建材試験センター	PS060WL-1115-1	令和7年12月18日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・有機系発泡体付ゴム製キャップ充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1238-1	令和7年12月15日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張性シート・ロックウール保温材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1225-1	令和7年12月15日
給水管・排水管／グラファイト系熱膨張性シート・シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1156-1	令和7年12月15日
ケーブル・電線管／表面材張グラファイト系熱膨張性シート／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1131-2	令和7年12月15日
ケーブル・電線管／膨張黒鉛混入ポリブテン系耐熱シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町榎保1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-1337	令和7年12月10日
給水管・排水管／繊維混入セメントモルタル被覆合成樹脂管／シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	フネンアクロス株式会社	埼玉県秩父市大野原2773番地	(一財)建材試験センター	PS060WL-1331-1	令和7年10月16日
給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1282-1	令和7年09月11日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・ポリオレフィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1146-3	令和7年09月11日
給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1110-2	令和7年09月11日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0949-2	令和7年09月11日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0948-2	令和7年09月11日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂混入無機質充てん材・膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水酸化アルミニウム系シール材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0775-2	令和7年09月11日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ブチルゴム混入グラファイト系熱膨張材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS045WL-1334	令和7年09月11日
ケーブル・電線管／熱膨張材・合成ゴム混入無機質充てんシート材／けい酸塩・タルク・水酸化金属塩充てん材／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0518-2	令和7年08月05日
給水管・排水管・繊維混入セメントモルタル被覆合成樹脂管／シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	フネンアクロス株式会社	埼玉県秩父市大野原2773番地	(一財)建材試験センター	PS060WL-1331	令和7年07月10日
	TOTO株式会社	福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1			
給水管・排水管・繊維混入セメントモルタル被覆合成樹脂管／セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	フネンアクロス株式会社	埼玉県秩父市大野原2773番地	(一財)建材試験センター	PS060WL-1330	令和7年07月10日
	TOTO株式会社	福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1			
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ブチルゴム混入グラファイト系熱膨張材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5丁目1番8号	(一財)建材試験センター	PS060WL-1328	令和7年07月10日
ケーブル・電線管／外装材張グラファイト系熱膨張材付無機質繊維充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5丁目1番8号	(一財)建材試験センター	PS060WL-1326	令和7年06月30日
ケーブル・電線管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウム系耐熱シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	フラマシステム株式会社	東京都千代田区神田小川町2-3-13 M & C ビル6階	(一財)建材試験センター	PS060WL-1325	令和7年05月27日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・有機系発泡体付ゴム製キャップ充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5丁目1番8号	(一財)建材試験センター	PS060WL-1247-1	令和7年05月27日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5丁目1番8号	(一財)建材試験センター	PS060WL-1127-4	令和7年05月27日
ケーブル・電線管／グラファイト系熱膨張性シート／有機質パインダーワーク無機質充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5丁目1番8号	(一財)建材試験センター	PS060WL-0899-2	令和7年05月27日
ケーブル・電線管／グラファイト系熱膨張性耐火材／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5丁目1番8号	(一財)建材試験センター	PS060WL-0743-1	令和7年05月27日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ブチルゴム混入グラファイト系熱膨張材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5丁目1番8号	(一財)建材試験センター	PS060WL-0689-1	令和7年05月27日
ケーブル・電線管／アルミニウムはく張ガラスクロス・黒鉛含有ゴムシート両面張アルミニウムはく張ガラスクロス・ポリブテン系樹脂入無機質系充てん材／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-1324	令和7年04月23日
鋼管／ポリ塩化ビニル系樹脂シート・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	一般社団法人 日本ガス協会	東京都港区虎ノ門1丁目15-1-2	(一財)建材試験センター	PS060WL-1321	令和7年03月31日
排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1320	令和7年03月31日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・合成ゴム系発泡体／壁準耐火構造／貫通部分	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060WL-1124-1	令和7年03月27日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・合成ゴム系発泡体／壁準耐火構造／貫通部分	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060WL-1114-1	令和7年03月27日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・合成ゴム系発泡体・シリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060WL-0827-2	令和7年03月27日
ケーブル・電線管／ポリオレフィン系樹脂混入水酸化金属塩系・無機質充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	日東化成工業株式会社	大阪府大阪市阿倍野区播磨町1-24-24	(一財)建材試験センター	PS060WL-1318	令和7年03月03日
ケーブル・電線管／ポリオレフィン系樹脂混入水酸化金属塩系・無機質充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	日東化成工業株式会社	大阪府大阪市阿倍野区播磨町1-24-24	(一財)建材試験センター	PS060WL-1317	令和7年03月03日
ケーブル・電線管／ポリオレフィン系樹脂混入水酸化金属塩系・無機質充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	日東化成工業株式会社	大阪府大阪市阿倍野区播磨町1-24-24	(一財)建材試験センター	PS060WL-1316	令和7年03月03日
繊維混入セメントモルタル被覆合成樹脂管／セメントモルタル充てん／壁準耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	フネンアクロス株式会社	埼玉県秩父市大野原2773番地	(一財)建材試験センター	PS060WL-1315	令和7年03月03日
ケーブル・電線管／ポリオレフィン系樹脂混入水酸化金属塩系無機質充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	日東化成工業株式会社	大阪府大阪市阿倍野区播磨町1-24-24	(一財)建材試験センター	PS060WL-1313	令和7年03月03日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／外層材付膨張黒鉛混入エチレンプロピレン系発泡ゴム充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町榎俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-1257-1	令和7年03月03日
バスダクト・ケーブル・電線管・配管／外装材付グラファイト系熱膨張材付無機質繊維充てん／壁準耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5丁目1番8号	(一財)建材試験センター	PS060WL-1212-3	令和7年03月03日
黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管／シリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060WL-1199-2	令和7年03月03日
ガラス繊維強化ポリプロピレン管／熱膨張性シート・シリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5丁目1番8号	(一財)建材試験センター	PS060WL-1055-1	令和7年03月03日
ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート・ポリオレフィン樹脂系バテ充てん／壁準耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5丁目1番8号	(一財)建材試験センター	PS060WL-0867-4	令和7年03月03日
ケーブル・電線管／表面材付グラファイト系熱膨張性シート／壁準耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5丁目1番8号	(一財)建材試験センター	PS060WL-0859-3	令和7年03月03日
ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート・有機質バインダー入無機質充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5丁目1番8号	(一財)建材試験センター	PS060WL-0676-3	令和7年03月03日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモルタル充てん／壁準耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1210-1	令和7年02月10日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／グラファイト系熱膨張シート・シリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	早川ゴム株式会社	広島県福山市箕島町南丘5351番地	(一財)建材試験センター	PS060WL-1312	令和7年02月03日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／グラファイト系熱膨張シート・無機質充てん／壁準耐火構造／貫通部分	早川ゴム株式会社	広島県福山市箕島町南丘5351番地	(一財)建材試験センター	PS060WL-1311	令和7年02月03日
ガラス繊維強化ポリプロピレン管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1310	令和7年02月03日
給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1309	令和7年02月03日
硬質ポリ塩化ビニル管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1308	令和7年02月03日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／複層プレート付熱膨張材・ロックウール保温板・ポリオレフィン系樹脂炭酸カルシウム系シール材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1307	令和7年02月03日
ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0617-1	令和7年02月03日
給水管・排水管／グラファイト系熱膨張性シート・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5丁目1番8号	(一財)建材試験センター	PS060WL-1306	令和6年12月25日
給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1304	令和6年12月25日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／外層材付膨張黒鉛混入エチレンブロピレン系発泡ゴム充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-1260-1	令和6年12月25日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウムイソブチレン－イソブレン系シール材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0732-1	令和6年12月25日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウムイソブチレン－イソブレン系シール材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0717-1	令和6年12月25日
ケーブル・電線管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウム系耐熱シール材・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	フラマシステム株式会社	東京都千代田区神田小川町2-3-13 M & C ビル6階	(一財)建材試験センター	PS060WL-1303	令和6年12月03日
給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1302	令和6年12月03日
給・排水管／モルタル・アルミニウムはく積層紙・黒鉛含有ブチルゴムシート充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2丁目4番4号	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-0664-1	令和6年12月03日
給・排水管・ケーブル／モルタル・アルミニウムはく積層紙・黒鉛含有ブチルゴムシート充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2丁目4番4号	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-0661-1	令和6年12月03日
給・排水管・ケーブル／モルタル・アルミニウムはく積層紙・黒鉛含有ブチルゴムシート充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2丁目4番4号	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-0653-1	令和6年12月03日
給・排水管／モルタル・アルミニウムはく積層紙・黒鉛含有ブチルゴムシート充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2丁目4番4号	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-0652-1	令和6年12月03日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
給・排水管・ケーブル／モルタル・アルミニウムはく積層紙・黒鉛含有ブチルゴムシート充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2丁目4番4号	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-0646-1	令和6年12月03日
給・排水管・ケーブル／モルタル・アルミニウムはく積層紙・黒鉛含有ブチルゴムシート充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2丁目4番4号	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-0643-1	令和6年12月03日
ケーブル・電線管／アルミニウムはく張ガラスクロス・黒鉛含有ゴムシート両面張アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-1301	令和6年10月31日
繊維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル管／シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分	フネンアクロス株式会社	埼玉県秩父市大野原2773番地	(一財)建材試験センター	PS060WL-1297	令和6年09月30日
ケーブル・電線管／ロックウール保温板・黒鉛混入水酸化アルミニウムシール材／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0530-3	令和6年09月30日
ケーブル・電線管／ロックウール保温板・黒鉛混入水酸化アルミニウムシール材／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0514-2	令和6年09月30日
ケーブル・電線管／熱膨張性定型シール材・熱膨張性シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	日本ヒルティ株式会社	神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-1291	令和6年08月21日
ケーブル・電線管／アルミニウムはく張ガラスクロス・黒鉛含有ゴムシート両面張アルミニウムはく張ガラスクロス／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-1290	令和6年08月21日
ケーブル・電線管／ガラス繊維・アクリル系樹脂混入熱膨張性シート充てん／壁耐火構造／貫通部分	日本ヒルティ株式会社	神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-1289	令和6年08月21日
ケーブル・電線管／ガラス繊維・アクリル系樹脂混入熱膨張性シート充てん／壁準耐火構造／貫通部分	日本ヒルティ株式会社	神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-1288	令和6年08月21日
ケーブル・電線管／熱膨張性シール材充てん／壁耐火構造／貫通部分	日本ヒルティ株式会社	神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-1287	令和6年08月21日
ケーブル・電線管／熱膨張性シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	日本ヒルティ株式会社	神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-1286	令和6年08月21日
ケーブル・電線管／熱膨張性定型シール材・熱膨張性シール材充てん／壁耐火構造／貫通部分	日本ヒルティ株式会社	神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-1285	令和6年08月21日
給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく積層紙・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	東京都港区虎ノ門2-10-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-1284	令和6年07月26日
給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく積層紙・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	清水建設株式会社	東京都中央区京橋二丁目16番1号	(一財)建材試験センター	PS060WL-1283	令和6年07月26日
給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1282	令和6年07月23日
ケーブル／EPDM系ブロック充てん／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を除く)	ロクステック・ジャパン株式会社	東京都港区浜松町1-6-15 VORT 浜松町1階	(一財)建材試験センター	PS060WL-0700-1	令和6年07月23日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
給・排水管／配管用スリーブ管・シリカ系ガラスクロス・アルカリアースシリケートウール充てん／壁準耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	三菱重工業株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目2番3号	(一財)ベターリビング	PS060WL-1275	令和6年07月04日
ケーブル・電線管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウム系耐熱シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	フライマシステム株式会社	東京都千代田区神田小川町2-3-13 M & C ビル6階	(一財)建材試験センター	PS060WL-1277	令和6年06月05日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂混入無機質充てん材・膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水酸化アルミニウム系シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0842-1	令和6年06月05日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂混入無機質充てん材・膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水酸化アルミニウム系シール材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0777-1	令和6年06月05日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂混入無機質充てん材・膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水酸化アルミニウム系シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0774-1	令和6年06月05日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂混入無機質充てん材・膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水酸化アルミニウム系シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS045WL-0824-1	令和6年06月05日
電線管・給水管・排水管・ケーブル／熱膨張性黒鉛入ポリエチレン系樹脂・セメントモルタル充てん／壁準耐火構造／貫通部分	東京ガスリノベーション株式会社	東京都品川区二葉2-9-15 NFパークビル2階	(一財)建材試験センター	PS060WL-0462-1	令和6年05月29日
電線管・給水管・排水管・ケーブル／熱膨張性黒鉛入ポリエチレン系樹脂・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	東京ガスリノベーション株式会社	東京都品川区二葉2-9-15 NFパークビル2階	(一財)建材試験センター	PS060WL-0429-1	令和6年05月29日
繊維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル管／シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	フネンアクロス株式会社	東京都豊島区東池袋1-17-8 NBF 池袋シティビル5F	(一財)建材試験センター	PS060WL-1274	令和6年04月19日
被覆材付金属管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1273	令和6年04月19日
ケーブル・被覆付銅管・電線管／両面ポリエチレンテレフタレート不織布張黒鉛含有エポキシ樹脂シート／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を除く)	株式会社コーアツ	兵庫県伊丹市北本町1丁目310 番地	(一財)建材試験センター	PS060WL-1272	令和6年04月19日
ケーブル・被覆付銅管・電線管／アルミニウムはく張ガラスクロス・黒鉛含有ゴムシート両面張アルミニウムはく張ガラスクロス／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社コーアツ	兵庫県伊丹市北本町1丁目310 番地	(一財)建材試験センター	PS060WL-1271	令和6年04月19日
バスダクト・ケーブル・電線管・配管／外装材張グラファイト系熱膨張材付無機質繊維充てん／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を除く)	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1212-2	令和6年04月19日
繊維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウム系耐熱シール材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	フネンアクロス株式会社	埼玉県秩父市大野原2773番地	(一財)建材試験センター	PS060WL-1198-2	令和6年04月19日
バスダクト・ケーブル・電線管・配管／外装材張グラファイト系熱膨張材付無機質繊維充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1182-2	令和6年04月19日
黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管／シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	東京都港区虎ノ門2-10-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0849-1	令和6年04月19日
被覆材付ポリエチレン管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1269	令和6年01月26日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
被覆材付ポリエチレン管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1268	令和6年01月26日
被覆材付ポリエチレン管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・シリング充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1266	令和6年01月26日
ケーブル・被覆材付金属管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・ロックウール保温板充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1265	令和6年01月26日
ケーブル・電線管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウム系耐熱シール材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	フライマシステム株式会社	東京都千代田区神田小川町2-3-13 M & C ビル6階	(一財)建材試験センター	PS060WL-1264	令和6年01月26日
給水管・排水管・纖維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社レゾナック建材	神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8番地	(一財)建材試験センター	PS060WL-1263	令和6年01月26日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／外層材付膨張黒鉛混入エチレンプロピレン系発泡ゴム充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡原1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-1260	令和6年01月26日
ケーブル／エチレンプロピレンジエン共重合体系ブロック・ロックウール充てん／壁耐火構造／貫通部分	ロクステック・ジャパン株式会社	東京都港区浜松町1-6-15 VORT 浜松町1階	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-1259	令和5年12月08日
ケーブル・電線管／アルミニウムはく張ガラスクロス・黒鉛含有ゴムシート両面張アルミニウムはく張ガラスクロス・ポリブテン系樹脂入無機質系充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-1258	令和5年12月08日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／外層材付膨張黒鉛混入エチレンプロピレン系発泡ゴム充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡原1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-1257	令和5年12月08日
給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1255	令和5年12月08日
給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1254	令和5年12月08日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・有機系発泡体付ゴム製キャップ充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1253	令和5年09月26日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・有機系発泡体付ゴム製キャップ充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1250	令和5年09月26日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・有機系発泡体付ゴム製キャップ充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1247	令和5年08月28日
ケーブル・電線管／エチレンプロピレンジエン共重合体系ゴムブロック充てん／壁耐火構造／貫通部分	寺崎電気産業株式会社	大阪府大阪市平野区加美東6-13-47	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-1245	令和5年08月28日
ケーブル・電線管／アルミニウムはく張ガラスクロス・黒鉛含有ゴムシート両面張アルミニウムはく張ガラスクロス／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	東京都港区虎ノ門2-10-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-1169-2	令和5年08月28日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／熱膨張材入ポリオレフィン系樹脂・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1128-1	令和5年08月28日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
結露防止層付硬質塩化ビニル管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	東京都港区虎ノ門2-10-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-1072-1	令和5年08月28日
被覆材付ポリエチレン管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス・シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	東京都港区虎ノ門2-10-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0816-1	令和5年08月28日
被覆材付ポリエチレン管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス・シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	東京都港区虎ノ門2-10-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0793-1	令和5年08月28日
バスダクト・ケーブル・電線管／ロックウール保温板・黒鉛混入水酸化アルミニウムシール材・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	東京都港区虎ノ門2-10-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0788-2	令和5年08月28日
ケーブル・給水管・排水管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	東京都港区虎ノ門2-10-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0767-1	令和5年08月28日
被覆材付金属強化ポリエチレン管／アルミニウムはく積層紙・黒鉛含有ブチルゴムシート・ポリエチレン系樹脂フィルム・シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	東京都港区虎ノ門2-10-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0698-1	令和5年08月28日
ケーブル・電線管／両面ポリエチレンテレフタレート不織布張黒鉛含有エポキシ樹脂シート／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	東京都港区虎ノ門2-10-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0672-2	令和5年08月28日
ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・水酸化アルミニウム入ポリブテン系樹脂充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	東京都港区虎ノ門2-10-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0618-1	令和5年08月28日
ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・水酸化アルミニウム入ポリブテン系樹脂充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	東京都港区虎ノ門2-10-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0610-1	令和5年08月28日
ケーブル・電線管／ロックウール保温板・黒鉛混入水酸化アルミニウムシール材／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	東京都港区虎ノ門2-10-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0530-2	令和5年08月28日
ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張積層紙・シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	東京都港区虎ノ門2-10-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0470-1	令和5年08月28日
ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・水酸化アルミニウム入ポリブテン系樹脂充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	東京都港区虎ノ門2-10-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0358-1	令和5年08月28日
ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・水酸化アルミニウム入ポリブテン系樹脂充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	東京都港区虎ノ門2-10-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0268-1	令和5年08月28日
ケーブル・給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1244	令和5年07月20日
給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1242	令和5年07月20日
被覆材付金属管／ガラスクロス張膨張黒鉛混入ゴムシート／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町榆保1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-1116-1	令和5年07月20日
ケーブル・電線管／表面処理ロックウール保温板・グラファイト混入水酸化アルミニウム系シール材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	フラマシステム株式会社	東京都千代田区神田小川町2-3-13 M & C ビル6階	(一財)建材試験センター	PS060WL-0963-1	令和5年07月20日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
ケーブル・鋼製電線管／ポリオレフィン系フィルム付黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・耐熱シール材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-0726-1	令和5年07月20日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・ポリオレフィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1151-1	令和5年06月01日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・ポリオレフィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1146-2	令和5年06月01日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・有機系発泡体付ゴム製キャップ充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1239	令和5年04月27日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・有機系発泡体付ゴム製キャップ充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1238	令和5年04月27日
ケーブル・電線管／表面材張グラファイト系熱膨張材シート／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1131-1	令和5年04月27日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1127-3	令和5年04月27日
ケーブル・電線管／表面材付グラファイト系熱膨張性シート／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0859-2	令和5年04月27日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系フィルム付熱膨張材・合成ゴム混入無機質シート／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1234	令和5年03月16日
ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート・ポリオレフィン樹脂系バテ充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0867-3	令和5年03月16日
ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート・有機質バインダー入無機質充てん材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0676-2	令和5年03月16日
給・排水管／エチレンプロピレンジエン共重合体系充てん材／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	ロクステック・ジャパン株式会社	東京都港区浜松町1-6-15 VORT 浜松町1階	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-1233	令和5年03月09日
ケーブル／エチレンプロピレンジエン共重合体系ゴムブロック充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	ロクステック・ジャパン株式会社	東京都港区浜松町1-6-15 VORT 浜松町1階	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-1232	令和5年03月09日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系フィルム付熱膨張材・合成ゴム混入無機質シート／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1229	令和5年02月28日
ケーブル・電線管／アルミニウムはく張ガラスクロス・黒鉛含有ゴムシート両面張アルミニウムはく張ガラスクロス・ポリブテン系樹脂入無機質系充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-1228	令和5年02月28日
ケーブル・電線管／アルミニウムはく張ガラスクロス・黒鉛含有ゴムシート両面張アルミニウムはく張ガラスクロス・ポリブテン系樹脂入無機質系充てん材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-1227	令和5年02月28日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／熱膨張材入ポリオレフィン系樹脂・シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1174-1	令和5年02月28日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1110-1	令和5年02月28日
ポリエチレン管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・ロックウール保温材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0976-1	令和5年02月28日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0949-1	令和5年02月28日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0948-1	令和5年02月28日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂混入無機質充てん材・膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水酸化アルミニウム系シール材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0775-1	令和5年02月28日
ケーブル・電線管・熱膨張材混入ポリオレフィン系樹脂材・ポリオレフィン系樹脂混入無機質充てん材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0580-1	令和5年02月28日
給水管・排水管・ケーブル・電線管・膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂炭酸カルシウム系シール材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0537-1	令和5年02月28日
ケーブル・電線管・熱膨張材・合成ゴム混入無機質充てんシート材／けい酸塩・タルク・水酸化金属塩充てん材／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0518-1	令和5年02月28日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張性シート・ロックウール保温材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1225	令和5年02月03日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張性シート・ロックウール保温材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1224	令和5年02月03日
ケーブル・電線管・配管／外装材張グラファイト系熱膨張材付無機質繊維充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1212-1	令和5年02月03日
黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管／シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060WL-1199-1	令和5年02月03日
繊維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウム系耐熱シール材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	フネンアクロス株式会社	埼玉県秩父市大野原2773番地	(一財)建材試験センター	PS060WL-1198-1	令和5年02月03日
ケーブル・電線管・配管／外装材張グラファイト系熱膨張材付無機質繊維充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1182-1	令和5年02月03日
ケーブル／ロックウール・多価アルコールメラミンリン系難燃剤入有機質バインダーパテ・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル	東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル	(一財)建材試験センター	PS060WL-1221	令和4年12月20日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS045WL-1220	令和4年12月07日
ケーブル・電線管／アルミニウムはく張ガラスクロス・黒鉛含有ゴムシート両面張アルミニウムはく張ガラスクロス／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-1173-1	令和4年11月17日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管／セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-1219	令和4年11月08日
黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管／シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-1215	令和4年10月25日
ケーブル・電線管・配管／外装材張グラファイト系熱膨張材付無機質纖維充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1212	令和4年10月25日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1210	令和4年09月29日
ケーブル・給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1209	令和4年09月29日
電線管・給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1208	令和4年09月29日
給・排水管・ケーブル／アルミニウムはく積層紙・黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2丁目4番4号	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-1204	令和4年09月09日
アルミニウム合金管／熱膨張性ゴム・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	井上商事株式会社	福井県福井市日之出2-1-6	(一財)建材試験センター	PS060WL-1206	令和4年08月25日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1127-2	令和4年08月25日
ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート・ポリオレフィン樹脂系バテ充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0867-2	令和4年08月25日
ケーブル・電線管／表面材付グラファイト系熱膨張性シート／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0859-1	令和4年08月25日
ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート・有機質バインダー入無機質充てん材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0676-1	令和4年08月25日
給・排水管／アルミニウムはく張ガラスクロス・黒鉛含有ブチルゴムシート・ロックワール・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2丁目4番4号	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-1203	令和4年08月16日
被覆銅管・ケーブル／アルミニウムはく積層紙・黒鉛含有ブチルゴムシート・ポリエチレン系樹脂フィルム・ロックワール充てん／壁耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2丁目4番4号	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-0658-1	令和4年08月10日
給・排水管／アルミニウムはく張ガラスクロス・黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-1202	令和4年08月05日
給水管・排水管・纖維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	昭和電工建材株式会社	神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1197-1	令和4年05月27日
ケーブル・電線管／アルミニウムはく張ガラスクロス・黒鉛含有ゴムシート両面張アルミニウムはく張ガラスクロス／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-1169-1	令和4年05月27日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
ケーブル・電線管／両面ポリエチレンテレフタレート不織布張黒鉛含有エポキシ樹脂シート／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0672-1	令和4年05月27日
ケーブル・電線管／グラファイト系熱膨張性シート／有機質バインダー入無機質充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0899-1	令和4年04月22日
黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管／シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060WL-1199	令和4年03月25日
繊維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウム系耐熱シール材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	フネンアクロス株式会社	埼玉県秩父市大野原2773番地	(一財)建材試験センター	PS060WL-1198	令和4年03月25日
給水管・排水管・繊維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	昭和電工建材株式会社	神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1197	令和4年03月11日
繊維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル管／シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	昭和電工建材株式会社	神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1195	令和4年03月11日
ケーブル・電線管／表面材張グラファイト系熱膨張性シート／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1190	令和4年03月11日
ケーブル・給水管・排水管／膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水酸化アルミニウム系シール・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1191	令和4年03月04日
金属製配管／シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	一般社団法人日本ガス協会	東京都港区虎ノ門1-15-12	(一財)建材試験センター	PS060WL-0546-1	令和4年02月17日
ケーブル・電線管／膨張黒鉛入りポリエチレン樹脂・膨張黒鉛混入合成ゴム・膨張黒鉛混入合成ゴム系パテ充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町榎保1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0965-1	令和4年02月10日
ケーブル／片面けい酸カルシウム板張／炭酸カルシウム系充てん材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社オオヨドコーポレーション	大阪府大東市浜町8-22	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-1188	令和3年12月17日
ケーブル・電線管／熱膨張性定型シール材・熱膨張性シール材充てん／壁耐火構造／貫通部分	日本ヒルティ株式会社	神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-1185	令和3年12月06日
ケーブル・電線管／熱膨張性定型シール材・熱膨張性シール材充てん／壁耐火構造／貫通部分	日本ヒルティ株式会社	神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-1184	令和3年12月06日
給水管・排水管・繊維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル製継手／セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社エーアンドエーマテリアル	神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-5-5	(一財)建材試験センター	PS060WL-0919-2	令和3年12月06日
ケーブル・電線管・配管／外装材張グラファイト系熱膨張材付無機質繊維充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1182	令和3年11月25日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・ポリオレフィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1146-1	令和3年11月01日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1127-1	令和3年11月01日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・水酸化アルミニウム入りポリイソブテン系樹脂充てん／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	東京都港区虎ノ門2-10-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-1179	令和3年10月08日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／熱膨張材入りポリオレフィン系樹脂・シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を除く)	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1174	令和3年08月23日
ケーブル・電線管／アルミニウムはく張ガラスクロス・黒鉛含有ゴムシート両面張アルミニウムはく張ガラスクロス／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS045WL-1177	令和3年08月23日
ケーブル・電線管／アルミニウムはく張ガラスクロス・黒鉛含有ゴムシート両面張アルミニウムはく張ガラスクロス／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-1173	令和3年08月19日
ケーブル・電線管／アルミニウムはく張ガラスクロス・黒鉛含有ゴムシート両面張アルミニウムはく張ガラスクロス／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS045WL-1172	令和3年07月27日
ケーブル・電線管／アルミニウムはく張ガラスクロス・黒鉛含有ゴムシート両面張アルミニウムはく張ガラスクロス／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-1171	令和3年07月20日
ケーブル・電線管／アルミニウムはく張ガラスクロス・黒鉛含有ゴムシート両面張アルミニウムはく張ガラスクロス／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を除く)	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-1170	令和3年07月20日
ケーブル・電線管／アルミニウムはく張ガラスクロス・黒鉛含有ゴムシート両面張アルミニウムはく張ガラスクロス／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を除く)	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-1169	令和3年07月20日
ケーブル・給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモルタル充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1166	令和3年07月16日
給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1168	令和3年07月15日
ポリエチレン管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を除く)	積水化学工業株式会社	東京都港区虎ノ門2-10-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-1165	令和3年05月24日
ケーブル・電線管／ポリオレフィン系樹脂混入水酸化金属塩系無機質充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	日東化成工業株式会社	大阪府大阪市阿倍野区播磨町1-24-24	(一財)建材試験センター	PS060WL-1161	令和3年05月24日
ケーブル・電線管／ポリオレフィン系樹脂混入水酸化金属塩系無機質充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	日東化成工業株式会社	大阪府大阪市阿倍野区播磨町1-24-24	(一財)建材試験センター	PS060WL-1159	令和3年05月24日
ケーブル・電線管／ポリオレフィン系樹脂混入水酸化金属塩系無機質充てん材・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を除く)	日東化成工業株式会社	大阪府大阪市阿倍野区播磨町1-24-24	(一財)建材試験センター	PS060WL-1158	令和3年05月24日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1153	令和3年04月27日
給水管・排水管／グラファイト系熱膨張性シート・シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を除く)	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1156	令和3年03月26日
給水管・排水管／グラファイト系熱膨張性シート・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1155	令和3年03月26日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
給水管・排水管／熱膨脹材付ポリエチレン系樹脂材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	日動電工株式会社	大阪府大阪市北区天満1丁目25番17号	(一財)建材試験センター	PS060WL-1154	令和3年03月26日
ケーブル・電線管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウム系耐熱シール材充てん／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を除く)	フライマシステム株式会社	東京都千代田区神田小川町2-1-13 中村ビル4F	(一財)建材試験センター	PS060WL-1152	令和3年03月16日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・ポリオレフィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1151	令和3年02月12日
ケーブル・電線管／表面材張グラファイト系熱膨張性シート／壁耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1148	令和3年01月21日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・ポリオレフィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1146	令和3年01月21日
無機物充てん層付硬質塩化ビニル二層管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	PPI平和株式会社 日本支社	東京都江戸川区東葛西5-8-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1145	令和2年12月25日
ケーブル・塩化ビニル製樹脂管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウム系耐熱シール材／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社エース電研	東京都台東区東上野3-12-9	(一財)建材試験センター	PS060WL-1137	令和2年12月11日
ケーブル・塩化ビニル製樹脂管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウム系耐熱シール材／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を除く)	株式会社エース電研	東京都台東区東上野3-12-9	(一財)建材試験センター	PS060WL-1136	令和2年12月11日
硬質ポリ塩化ビニル管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を除く)	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1134	令和2年12月11日
硬質ポリ塩化ビニル管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1133	令和2年12月11日
硬質ポリ塩化ビニル管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1132	令和2年12月11日
ケーブル・電線管／表面材張グラファイト系熱膨張材シート／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1131	令和2年12月11日
ケーブル・電線管／表面材張グラファイト系熱膨張材シート／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1130	令和2年12月11日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／熱膨張材入ポリオレフィン系樹脂・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1128	令和2年12月11日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・合成ゴム系発泡体／壁準耐火構造/貫通部分	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060WL-1124	令和2年10月16日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／グラファイト系熱膨張材付金網充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	早川ゴム株式会社	広島県福山市箕島町南丘5351	(一財)建材試験センター	PS060WL-1032-1	令和2年10月16日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟質ウレタンフォーム付ゴム製キャップ充てん・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	古河電気工業株式会社	東京都千代田区丸の内2丁目2番3号	(一財)建材試験センター	PS060WL-1141	令和2年10月01日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟質ウレタンフォーム付ゴム製キャップ充てん・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1141	令和2年10月01日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟質ウレタンフォーム付ゴム製キャップ充てん・無機質系充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	古河電気工業株式会社	東京都千代田区丸の内2丁目2番3号	(一財)建材試験センター	PS060WL-1140	令和2年10月01日
	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8			
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1139	令和2年10月01日
給水管・排水管・繊維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル製継手／セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社エーアンドエーマテリアル	神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-5-5	(一財)建材試験センター	PS060WL-0919-1	令和2年10月01日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1127	令和2年09月25日
被覆材付金属管／ガラスクロス張膨張黒鉛混入ゴムシート／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町榆俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-1116	令和2年09月11日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060WL-1115	令和2年09月11日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・合成ゴム系発泡体／壁準耐火構造／貫通部分	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060WL-1114	令和2年09月11日
ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0927-1	令和2年09月11日
ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート・ポリオレフィン樹脂系パテ充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0911-1	令和2年09月11日
ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート・ポリオレフィン樹脂系パテ充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0867-1	令和2年09月11日
ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート・ポリオレフィン樹脂系パテ充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0866-1	令和2年09月11日
ケーブル・電線管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウム系耐熱シール材／壁準耐火構造／貫通部分	フランシステム株式会社	東京都千代田区神田小川町2-1-13 中村ビル4F	(一財)建材試験センター	PS060WL-1111	令和2年04月16日
給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1110	令和2年03月27日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟質ウレタンフォーム付ゴムキャップ・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	古河電気工業株式会社	東京都千代田区丸の内2丁目2番3号	(一財)建材試験センター	PS060WL-1109	令和2年03月27日
	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8			

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟質ウレタンフォーム付ゴムキャップ・無機質系充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	古河電気工業株式会社 株式会社古河テクノマテリアル	東京都千代田区丸の内2丁目2番3号 神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1108	令和2年03月27日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・ポリオレフィン系不織布付熱膨張材付ロックウール充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1104	令和2年03月13日
バスダクト・ケーブル・電線管／ロックウール保温板・黒鉛混入水酸化アルミニウムシール材・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0788-1	令和2年02月10日
ケーブル・電線管／ロックウール保温板・黒鉛混入水酸化アルミニウムシール材／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0530-1	令和2年02月10日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1017-1	令和2年01月29日
バスダクト・ケーブル・電線管／ロックウール保温板・黒鉛混入水酸化アルミニウムシール材・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス充てん／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0789-1	令和2年01月29日
ケーブル・電線管／ロックウール保温板・黒鉛混入水酸化アルミニウムシール材／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0514-1	令和2年01月29日
ケーブル・電線管／膨張黒鉛石油ワックス混入クロロブレン系ゴム・膨張黒鉛混入水酸化アルミニウムイソブチレン－イソブレン系シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楢俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS045WL-1100	令和2年01月29日
硬質ポリ塩化ビニル管／表面材付膨張黒鉛混入ゴムシート・シリコーン系シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楢俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-1098	令和2年01月08日
給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1097	令和2年01月07日
ケーブル・電線管／ガラス繊維・アクリル系樹脂混入熱膨張性シート充てん／壁耐火構造／貫通部分	日本ヒルティ株式会社	神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-1094	令和元年11月25日
ケーブル・電線管／熱膨張性定型シール材・熱膨張性シール材充てん／壁耐火構造／貫通部分	日本ヒルティ株式会社	神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-1093	令和元年11月25日
ケーブル・電線管／熱膨張性シール材充てん／壁耐火構造／貫通部分	日本ヒルティ株式会社	神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-1092	令和元年11月25日
ケーブル・電線管／ガラス繊維・アクリル系樹脂混入熱膨張性シート充てん／壁準耐火構造／貫通部分	日本ヒルティ株式会社	神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-1091	令和元年11月25日
ケーブル・電線管／熱膨張性定型シール材・熱膨張性シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	日本ヒルティ株式会社	神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-1090	令和元年11月25日
ケーブル・電線管／熱膨張性定型シール材・熱膨張性シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	日本ヒルティ株式会社	神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-1089	令和元年11月25日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
ケーブル・電線管／熱膨張性シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	日本ヒルティ株式会社	神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-1088	令和元年11月25日
ケーブル・電線管／熱膨張性シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	日本ヒルティ株式会社	神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-1087	令和元年11月25日
給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1084	令和元年11月01日
ケーブル・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0936-1	令和元年11月01日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟質ウレタンフォーム付ゴム製キャップ充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1080	令和元年10月28日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂混入無機質充てん材・膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水酸化アルミニウム系シール材充填／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1078	令和元年10月16日
給・排水管／モルタル・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張／アルミニウムはく張／ガラスクロス充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2丁目4番4号	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-0014-1	令和元年10月03日
給・排水管／アルミニウムはく積層紙・黒鉛含有ブチルゴムシート・ポリエチレン系樹脂フィルム・モルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2丁目4番4号	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-0373-1	令和元年09月24日
結露防止層付硬質塩化ビニル管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-1073	令和元年09月13日
結露防止層付硬質塩化ビニル管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-1072	令和元年09月13日
結露防止層付硬質塩化ビニル管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-1071	令和元年09月13日
ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・ポリブテン系樹脂入無機質系充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-1065	令和元年09月09日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1063	令和元年08月20日
ケーブル・電線管／グラファイト系熱膨張性シート／有機質バインダー入無機質充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1057	令和元年06月21日
	神奈川県電気工事工業組合	神奈川県横浜市中区三吉町4-1			
ケーブル・電線管／膨張黒鉛石油ワックス混入クロロブレン系ゴム・膨張黒鉛混入水酸化アルミニウムイソブチレン-イソブレン系シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町榆保1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-1056	令和元年06月10日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／E P D Mゴム系発泡体・シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060WL-0827-1	令和元年06月10日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
ガラス繊維強化ポリプロピレン管／熱膨張性シート・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1055	令和元年05月10日
繊維混入セメントモルタル被覆合成樹脂排水管／セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社 荘原製作所	東京都太田区羽田旭町11-1	(一財)ベターリビング	PS060WL-1048	平成31年03月07日
遮音材付給水管・排水管繊維混入セメントモルタル被覆合成樹脂管／ロックウール充てん／壁準耐火構造／貫通部分	フネンアクロス株式会社	埼玉県秩父市大野原2773番地	(一財)建材試験センター	PS060WL-1046	平成31年02月18日
ケーブル・給水管・排水管／膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水酸化アルミニウム系シール・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を除く)	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1044	平成31年02月07日
高剛性耐衝撃硬質塩化ビニル管／熱膨張性シート・シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-1040	平成31年01月25日
ケーブル／アクリル系樹脂塗装ロックウール保溫板・けい酸塩混入水酸化アルミニウム充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社シー・エフ・エス	東京都渋谷区代々木2-33-1	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-0275-1	平成31年01月04日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水酸化アルミニウム系シール・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1035	平成30年12月28日
ケーブル・電線管／膨張黒鉛入ポリエチレン樹脂・珪砂けい酸ナトリウム系パテ充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS045WL-1036	平成30年12月28日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／グラファイト系熱膨張材付金網充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	早川ゴム株式会社	広島県福山市箕島町南丘5351	(一財)建材試験センター	PS060WL-1033	平成30年12月10日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／グラファイト系熱膨張材付金網充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	早川ゴム株式会社	広島県福山市箕島町南丘5351	(一財)建材試験センター	PS060WL-1032	平成30年12月10日
ケーブル・電線管／膨張黒鉛入ポリエチレン樹脂・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-1030	平成30年11月07日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060WL-1029	平成30年11月07日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／熱膨張性パッキン・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	前澤化成工業株式会社	東京都中央区日本橋本町二丁目7番1号 野村不動産日本橋本町ビル	(一財)建材試験センター	PS060WL-1028	平成30年11月07日
ケーブル・電線管／外層材付膨張黒鉛混入クロロプロレン系発泡ゴム充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-1025	平成30年10月11日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／グラファイト系熱膨張材付金網充てん／壁準耐火構造／貫通部分	早川ゴム株式会社	広島県福山市箕島町南丘5351	(一財)建材試験センター	PS060WL-0985-1	平成30年10月11日
給水管・排水管／セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社莊原製作所	東京都大田区羽田旭町11-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-1024	平成30年09月18日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1020	平成30年09月07日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS045WL-1019	平成30年09月07日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1017	平成30年08月13日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-1016	平成30年08月13日
ケーブル・電線管／膨張黒鉛入ポリエチレン樹脂・珪砂けい酸ナトリウム系パテ充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町検保1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-1015	平成30年08月13日
ケーブル・電線管／多価アルコールメラミンリン系難燃剤入有機質バインダーパテ・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル	東京都中央区築地1-12-22コンワビル	(一財)建材試験センター	PS060WL-1012	平成30年07月23日
ケーブル・給水管・排水管／熱膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水酸化アルミニウム系シール／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	日動電工株式会社	大阪府大阪市北区天満1丁目25-17	(一財)建材試験センター	PS060WL-1008	平成30年07月06日
ケーブル・電線管／膨張黒鉛入ポリエチレン樹脂・珪砂けい酸ナトリウム系パテ充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町検保1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-1001	平成30年06月29日
繊維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル管／シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	フネンアクロス株式会社	埼玉県秩父市大野原2773番地	(一財)建材試験センター	PS060WL-1000	平成30年06月22日
遮音材付給水管・排水管繊維混入セメントモルタル被覆合成樹脂管／セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	フネンアクロス株式会社	埼玉県秩父市大野原2773番地	(一財)建材試験センター	PS060WL-0998	平成30年06月22日
給水管・排水管／表面材付熱膨張黒鉛混入ブチルゴムシート・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	前澤化成工業株式会社	東京都中央区日本橋本町二丁目7番1号 野村不動産日本橋本町ビル	(一財)建材試験センター	PS060WL-0997	平成30年06月22日
硬質ポリ塩化ビニル管／表面材付熱膨張黒鉛混入ブチルゴムシート・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	前澤化成工業株式会社	東京都中央区日本橋本町二丁目7番1号 野村不動産日本橋本町ビル	(一財)建材試験センター	PS060WL-0996	平成30年06月22日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0995	平成30年06月15日
硬質ポリ塩化ビニル管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・シリコーン系樹脂充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0386-1	平成30年06月08日
硬質塩化ビニル管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を除く)	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0350-1	平成30年06月08日
硬質塩化ビニル管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を除く)	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0340-1	平成30年06月08日
硬質塩化ビニル管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を除く)	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0339-1	平成30年06月08日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS045WL-0990	平成30年05月18日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／化粧材付グラファイト混入無機質充てんシート・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0989	平成30年05月10日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／グラファイト系熱膨張材付金網充てん／壁準耐火構造／貫通部分	早川ゴム株式会社	広島県福山市箕島町南丘5351	(一財)建材試験センター	PS060WL-0985	平成30年05月02日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／表面材付熱膨張黒鉛混入ブチルゴムシート・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	前澤化成工業株式会社	東京都中央区日本橋本町2-7-1 NOF日本橋本町ビル	(一財)建材試験センター	PS060WL-0981	平成30年04月27日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／表面材付熱膨張黒鉛混入ブチルゴムシート・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	前澤化成工業株式会社	東京都中央区日本橋本町2-7-1 NOF日本橋本町ビル	(一財)建材試験センター	PS060WL-0980	平成30年04月27日
ポリエチレン管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・ロックウール保温材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0976	平成30年04月06日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／化粧材付グラファイト混入無機質充てんシート・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0975	平成30年04月06日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0974	平成30年04月06日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟質ウレタンフォーム付ゴム製キャップ充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0972	平成30年04月06日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟質ウレタンフォーム付ゴム製キャップ充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0971	平成30年04月06日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／化粧材付グラファイト混入無機質充てんシート・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0967	平成30年03月07日
ケーブル・電線管／膨張黒鉛入りポリエチレン樹脂・膨張黒鉛混入合成ゴム・膨張黒鉛混入合成ゴム系パテ充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町榎俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0965	平成30年02月28日
ケーブル・電線管／表面処理ロックウール保温板・グラファイト混入水酸化アルミニウム系シール材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	フライマシステム株式会社	東京都千代田区神田小川町2-1-13 中村ビル	(一財)建材試験センター	PS060WL-0963	平成30年01月29日
排水管／シリコーン樹脂重合体充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社アカギ	東京都中央区新富1-19-2	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-0970	平成30年01月24日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060WL-0959	平成29年12月20日
給・排水管／シリコーン系シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-0958	平成29年12月15日
ケーブル・電線管／熱膨張材混入合成ゴムシート・ポリオレフィン系樹脂混入無機質充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0955	平成29年12月01日
ガラス繊維強化ポリプロピレン管／熱膨張性シート・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0952	平成29年12月01日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
アルミニウム合金管／熱膨張性黒鉛混入クロロプレンゴム系シート・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	井上商事株式会社	福井県福井市日之出2-1-6	(一財)建材試験センター	PS060WL-0951	平成29年12月01日
ケーブル・電線管／熱膨張材混入合成ゴムシート・ポリオレフィン系樹脂混入無機質充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS045WL-0956	平成29年12月01日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・シリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0949	平成29年10月26日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・シリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0948	平成29年10月26日
給水管／モルタル・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-0194-1	平成29年10月20日
給・排水管／アクリル系樹脂シーリング材・ロックウール板・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス充てん／壁耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-0103-1	平成29年10月20日
給・排水管／アクリル系樹脂シーリング材・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス充てん／壁耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-0102-1	平成29年10月20日
給・排水管／モルタル・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張／アルミニウムはく張／ガラスクロス充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-0069-1	平成29年10月20日
給・排水管／モルタル・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張／アルミニウムはく張／ガラスクロス充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-0068-1	平成29年10月20日
給・排水管／モルタル・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張／アルミニウムはく張／ガラスクロス充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-0064-1	平成29年10月20日
給・排水管／モルタル・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張／アルミニウムはく張／ガラスクロス充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-0063-1	平成29年10月20日
給水管・排水管・繊維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル製継手／セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	バクマ工業株式会社	新潟県三条市上大浦474	(一財)建材試験センター	PS060WL-0943	平成29年10月12日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト混入水酸化アルミニウム材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	フライシステム株式会社	東京都千代田区神田小川町2-1-13 中村ビル	(一財)建材試験センター	PS060WL-0941	平成29年09月29日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟質ウレタンフォーム付ゴム製キャップ・無機質系充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	古河電気工業株式会社 株式会社古河テクノマテリアル	東京都千代田区丸の内2-2-3 神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0940	平成29年09月29日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟質ウレタンフォーム付ゴム製キャップ・シリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	古河電気工業株式会社 株式会社古河テクノマテリアル	東京都千代田区丸の内2-2-3 神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0939	平成29年09月29日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
ポリエチレン管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・ロックウール保温材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0937	平成29年09月08日
ケーブル・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0936	平成29年08月21日
被覆材付ポリエチレン管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0935	平成29年08月21日
被覆材付金属管／ガラスクロス膨張黒鉛混入ゴムシート・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楢俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0931	平成29年08月07日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0930	平成29年07月28日
黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管／シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0929	平成29年07月28日
繊維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル管／ロックウール充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	フネンアクロス株式会社	埼玉県秩父市大野原2773	(一財)建材試験センター	PS060WL-0928	平成29年07月26日
	昭和電工建材株式会社	神奈川県横浜市神奈川区恵比須町2-1			
	株式会社エーアンドエーマテリアル	神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-5-5			
ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0927	平成29年07月26日
ケーブル・電線管／膨張黒鉛混入合成ゴム・膨張黒鉛混入合成ゴム系パテ・珪砂けい酸ナトリウム系パテ充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楢俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0925	平成29年07月12日
ケーブル・電線管／膨張黒鉛混入合成ゴム・膨張黒鉛混入合成ゴム系パテ・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楢俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0924	平成29年07月12日
給水管・排水管・繊維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル製継手／セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社エーアンドエーマテリアル	神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-5-5	(一財)建材試験センター	PS060WL-0919	平成29年07月03日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入合成ゴム・膨張黒鉛混入合成ゴム系パテ充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楢俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0917	平成29年06月12日
ケーブル・給水管・排水管／膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水酸化アルミニウム系シール・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0916	平成29年06月12日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0915	平成29年06月12日
ケーブル・電線管／膨張黒鉛混入合成ゴム・膨張黒鉛混入合成ゴム系パテ充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楢俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS045WL-0918	平成29年06月12日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート・ポリオレフィン樹脂系パテ充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0911	平成29年06月02日
ケーブル・電線管／膨張黒鉛入ポリエチレン樹脂・珪砂けい酸ナトリウム系パテ充てん／壁準耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡原1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0910	平成29年05月22日
給・排水管／シリコーン系シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社クボタケミックス	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-0909	平成29年05月17日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／熱膨脹材混入ポリオレフィン系樹脂材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	日動电工株式会社	大阪府大阪市北区天満1丁目25-17	(一財)建材試験センター	PS060WL-0906	平成29年04月03日
ケーブル・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟質ウレタンフォーム付ゴム製キャップ充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0904	平成29年03月01日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060WL-0901	平成29年03月01日
ケーブル・電線管／グラファイト系熱膨張性シート／有機質バインダー入無機質充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0899	平成29年02月22日
給・排水管／モルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-0896	平成29年02月08日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0894	平成29年02月01日
ケーブル・給水管・排水管／グラファイト混入水酸化アルミニウム・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社シルファー	新潟県新潟市西蒲区植野新田57番地	(一財)建材試験センター	PS060WL-0890	平成29年01月19日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0892	平成29年01月17日
ケーブル・電線管／ポリオレフィン系樹脂混入水酸化金属塩充てん／壁耐火構造／貫通部分	日東化成工業株式会社	大阪府大阪市阿倍野区播磨町1-24-24	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-0898	平成29年01月12日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0888	平成29年01月05日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウムイソブチレン-イソブレン系シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡原1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0887	平成29年01月05日
ケーブル・電線管／スチレン-ブタジエンポリマー混入けい酸ナトリウム水和物系熱膨張性耐熱シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡原1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0884	平成28年12月02日
ケーブル・電線管／膨張黒鉛石油ワックス混入クロロブレン系ゴム・膨張黒鉛石油ワックス混入ブチル系ゴム充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡原1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0883	平成28年12月02日
ケーブル・電線管／両面ポリエチレンテレフタレート不織布張黒鉛含有エボキシ樹脂シート・黒鉛含有ブチルゴムシート・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・ポリブテン系樹脂入無機質系充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	セコム株式会社	東京都渋谷区神宮前1-5-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0882	平成28年12月02日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
ケーブル・電線管／両面ポリエチレンテレフタレート不織布張黒鉛含有エボキシ樹脂シート・黒鉛含有ブチルゴムシート／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を除く)	セコム株式会社	東京都渋谷区神宮前1-5-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0881	平成28年12月02日
ケーブル・電線管／ポリオレフィン系樹脂混入水酸化金属塩充てん／壁準耐火構造／貫通部分	日東化成工業株式会社	大阪府大阪市阿倍野区播磨町1-24-24	(一財)日本建築総合試験所	PS045WL-0880	平成28年11月29日
ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・ポリプロピレン系樹脂入無機質系充てん材充てん／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を除く)	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0875	平成28年11月07日
ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・ポリプロピレン系樹脂入無機質系充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS045WL-0876	平成28年11月07日
ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・ポリプロピレン系樹脂入無機質系充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0877	平成28年10月25日
ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・ポリプロピレン系樹脂入無機質系充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0874	平成28年10月25日
ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・ポリプロピレン系樹脂入無機質系充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS045WL-0878	平成28年10月25日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・ブチルゴム系シート材／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を除く)	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060WL-0872	平成28年09月29日
ケーブル・電線管／表面処理ロックウール保温板・グラファイト混入水酸化アルミニウム系シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	フラマシステム株式会社	東京都千代田区神田小川町2-1-13 中村ビル	(一財)建材試験センター	PS060WL-0868	平成28年09月29日
ケーブル・合成樹脂製可とう電線管／ポリオレフィン系樹脂混入水酸化金属塩充てん／壁準耐火構造／貫通部分	日東化成工業株式会社	大阪府大阪市阿倍野区播磨町1-24-24	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-0869	平成28年09月23日
ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート・ポリオレフィン樹脂系パテ充てん／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を除く)	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0867	平成28年09月14日
ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート・ポリオレフィン樹脂系パテ充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0866	平成28年09月14日
ケーブル・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟質ウレタンフォーム付ゴム製キャップ充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0864	平成28年09月06日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0862	平成28年09月06日
ケーブル・電線管／表面材付グラファイト系熱膨張性シート／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を除く)	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0859	平成28年08月09日
被覆材付ポリエチレン管／アルミニウムはく積層紙・黒鉛含有ブチルゴムシート・ポリエチレン系樹脂フィルム・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を除く)	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0858	平成28年08月09日
ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・ポリプロピレン系樹脂入無機質系充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0850	平成28年08月09日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管／シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0849	平成28年08月09日
ケーブル・電線管／スチレン-ブタジエンポリマー混入けい酸ナトリウム水和物系熱膨張性耐熱シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡原1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0847	平成28年08月09日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟質ウレタンフォーム付ゴム製キャップ充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0852	平成28年08月01日
ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・ポリブテン系樹脂入無機質系充てん材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0851	平成28年07月29日
ケーブル・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0844	平成28年05月24日
ケーブル・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・ロックウール保温板充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0843	平成28年05月24日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂混入無機質充てん材・膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水酸化アルミニウム系シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0842	平成28年04月13日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0841	平成28年04月13日
ケーブル・電線管／スチレン-ブタジエンポリマー混入けい酸ナトリウム水和物系熱膨張性耐熱シール材・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	スリーエム ジャパン株式会社	東京都品川区北品川6-7-29	(一財)建材試験センター	PS060WL-0834	平成28年04月04日
ケーブル・電線管／スチレン-ブタジエンポリマー混入けい酸ナトリウム水和物系熱膨張性耐熱シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	スリーエム ジャパン株式会社	東京都品川区北品川6-7-29	(一財)建材試験センター	PS060WL-0833	平成28年04月04日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟質ウレタンフォーム付ゴム製キャップ充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0839	平成28年03月24日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟質ウレタンフォーム付ゴム製キャップ充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0836	平成28年03月24日
ケーブル・電線管／膨張黒鉛石油ワックス混入クロロプロレン系ゴム・膨張黒鉛石油ワックス混入ブチル系ゴム充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡原1695-1	(一財)建材試験センター	PS045WL-0835	平成28年03月17日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／セラミックファイバーブランケット入膨張黒鉛・石油ワックス混入クロロプロレン系ゴム充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡原1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0784-1	平成28年02月12日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／セラミックファイバーブランケット入膨張黒鉛・石油ワックス混入クロロプロレン系ゴム充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡原1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0597-1	平成28年02月12日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／セラミックファイバーブランケット入膨張黒鉛・石油ワックス混入クロロプロレン系ゴム充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡原1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0576-1	平成28年02月12日
ケーブル・電線管／セラミックファイバーブランケット入膨張黒鉛・石油ワックス混入クロロプロレン系ゴム充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡原1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0532-1	平成28年02月12日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
ケーブル・電線管／セラミックファイバープランケット入膨張黒鉛・石油ワックス混入クロロブレン系ゴム充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0529-1	平成28年02月12日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／セラミックファイバープランケット入膨張黒鉛・石油ワックス混入クロロブレン系ゴム充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS045WL-0701-1	平成28年02月12日
ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・無機纖維プランケット充てん／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0486-1	平成28年01月21日
ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・無機纖維プランケット充てん／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0421-1	平成28年01月21日
ケーブル・電線管／ポリオレフィン系樹脂混入無機質充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0831	平成27年12月18日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／E P D Mゴム系発泡体・シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060WL-0827	平成27年11月10日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウムイソブチレン－イソブレン系シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS045WL-0832	平成27年11月10日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト混入水酸化アルミニウム系耐熱シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	フライマシステム株式会社	東京都千代田区神田小川町2-1-13 中村ビル4階	(一財)建材試験センター	PS060WL-0825	平成27年10月21日
ポリエチレン管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0822	平成27年10月21日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂混入無機質充てん材・膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水酸化アルミニウム系シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS045WL-0824	平成27年10月21日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟質ウレタンフォーム付ゴムキャップ・無機質系充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	古河電気工業株式会社 株式会社古河テクノマテリアル	東京都千代田区丸の内2丁目2番3号 神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0819	平成27年10月09日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟質ウレタンフォーム付ゴムキャップ・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	古河電気工業株式会社 株式会社古河テクノマテリアル	東京都千代田区丸の内2丁目2番3号 神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0818	平成27年10月09日
被覆材付ポリエチレン管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0817	平成27年08月19日
被覆材付ポリエチレン管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス・シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0816	平成27年08月19日
ケーブル・電線管／スチレン－ブタジエンポリマー混入けい酸ナトリウム水和物系熱膨張性耐熱シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0814	平成27年08月19日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
ケーブル・電線管／グラファイト混入水酸化アルミニウム系耐熱シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	フライシステム株式会社	東京都千代田区神田小川町2-1-13 中村ビル4階	(一財)建材試験センター	PS060WL-0813	平成27年08月19日
ケーブル・電線管／スチレン-ブタジエンポリマー混入けい酸ナトリウム水和物系熱膨張性耐熱シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町榆保1695-1	(一財)建材試験センター	PS045WL-0815	平成27年08月19日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0812	平成27年08月07日
ケーブル／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・水酸化アルミニウム入ポリブテン系樹脂充てん／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0803	平成27年03月26日
ケーブル／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・水酸化アルミニウム入ポリブテン系樹脂充てん／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0802	平成27年03月26日
ケーブル／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・水酸化アルミニウム入ポリブテン系樹脂充てん／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS045WL-0801	平成27年03月26日
黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管／セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0799	平成27年03月20日
被覆材付ポリエチレン管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス・シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0793	平成27年03月08日
被覆材付ポリエチレン管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0797	平成27年03月06日
被覆材付ポリエチレン管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0795	平成27年03月06日
被覆材付ポリエチレン管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0794	平成27年03月06日
被覆銅管／ケーブル／熱膨張性シール材・ロックウール充てん／壁耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-0190-1	平成27年02月16日
バスダクト・ケーブル・電線管／ロックウール保温板・黒鉛混入水酸化アルミニウムシール材・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス充てん／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0789	平成27年01月29日
ケーブル・電線管／ポリウレタンフォーム材・黒鉛含有ブチルゴム・せっこう系パテ充てん／壁準耐火構造／貫通部分	スリーエムジャパン株式会社	東京都品川区北品川6-7-29	(一財)建材試験センター	PS060WL-0790	平成27年01月26日
バスダクト・ケーブル・電線管／ロックウール保温板・黒鉛混入水酸化アルミニウムシール材・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0788	平成27年01月16日
ケーブル・電線管／膨張黒鉛石油ワックス混入クロロブレン系ゴム・膨張黒鉛石油ワックス混入ブチル系ゴム／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町榆保1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0785	平成26年12月22日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／セラミックファイバーブランケット入膨張黒鉛・石油ワックス混入クロロブレン系ゴム充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町榆保1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0784	平成26年12月22日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウムインブチレン－イソプレン系シール材・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0783	平成26年12月22日
ケーブル・給水管・排水管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス・表面化粧ロックワール保溫板／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0781	平成26年11月27日
ケーブル・給水管・排水管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス・表面化粧ロックワール保溫板／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0780	平成26年11月27日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂混入無機質充てん材・膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水酸化アルミニウム系シール材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0777	平成26年11月06日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂混入無機質充てん材・膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水酸化アルミニウム系シール材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0775	平成26年11月06日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂混入無機質充てん材・膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水酸化アルミニウム系シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0774	平成26年11月06日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ブチルゴム混入グラファイト系熱膨張材・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0773	平成26年10月22日
ケーブル・給水管・排水管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0770	平成26年09月16日
ケーブル・給水管・排水管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0769	平成26年09月16日
ケーブル・給水管・排水管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0768	平成26年09月16日
ケーブル・給水管・排水管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0767	平成26年09月16日
ケーブル・電線管／グラファイト系熱膨張性耐火材・有機質バインダー／無機質充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0762	平成26年09月16日
ケーブル・電線管／スチレン－ブタジエンポリマー混入けい酸ナトリウム水和物系熱膨張性耐熱シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0741	平成26年09月16日
ケーブル・電線管／スチレン－ブタジエンポリマー混入けい酸ナトリウム水和物系熱膨張性耐熱シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0739	平成26年09月16日
ケーブル・電線管／スチレン－ブタジエンポリマー混入けい酸ナトリウム水和物系熱膨張性耐熱シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0738	平成26年09月16日
ケーブル／スチレン－ブタジエンポリマー混入けい酸ナトリウム水和物系熱膨張性耐熱シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0737	平成26年09月16日
ケーブル・電線管／スチレン－ブタジエンポリマー混入けい酸ナトリウム水和物系熱膨張性耐熱シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0735	平成26年09月16日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
ケーブル・給水管・排水管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS045WL-0766	平成26年09月16日
ケーブル・給水管・排水管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS045WL-0765	平成26年09月16日
ケーブル・電線管／スチレン-ブタジエンポリマー混入けい酸ナトリウム水和物系熱膨張性耐熱シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町検保1695-1	(一財)建材試験センター	PS045WL-0740	平成26年09月16日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウムイソブチレン-イソブレン系シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町検保1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0758	平成26年07月28日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ナイロン不織布張グラファイト系熱膨張材付セラミックファイバーブランケット充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0756	平成26年07月23日
ケーブル・電線管付ケーブル／樹脂シート付熱膨張性ロックワールシート充てん／壁耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-0757	平成26年07月15日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウムイソブチレン-イソブレン系シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町検保1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0755	平成26年06月13日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛石油ワックス混入クロロブレン系ゴム表張黒鉛石油ワックス混入ブチル系ゴムシート・シリコーン系シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町検保1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0754	平成26年06月13日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウムイソブチレン系シール材・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町検保1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0753	平成26年06月13日
ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・水酸化アルミニウム入ポリブテン系樹脂充てん／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0751	平成26年03月31日
ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・水酸化アルミニウム入ポリブテン系樹脂充てん／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0750	平成26年03月31日
ケーブル・電線管／ひる石混入セラミックファイバーボード付けい酸質繊維・不織布付ウレタン樹脂フォーム材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	住友スリーエム株式会社	東京都品川区北品川6-7-29	(一財)建材試験センター	PS060WL-0746	平成26年03月31日
ケーブル・電線管／両面アルミニウムはく張アクリル系樹脂混入セラミック繊維板・片面アルミニウムはく張アクリル系樹脂ひる石混入セラミック繊維フェルト・酢酸ビニル系樹脂混入ほう酸亜鉛けい酸ナトリウム材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	住友スリーエム株式会社	東京都品川区北品川6-7-29	(一財)建材試験センター	PS060WL-0745	平成26年03月31日
ケーブル・給水管・排水管／グラファイト混入水酸化アルミニウム・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社シルファー	新潟県新潟市西蒲区植野新田57番地	(一財)建材試験センター	PS060WL-0744	平成26年03月31日
ケーブル・電線管／グラファイト系熱膨張性耐火材／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0743	平成26年03月31日
ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・水酸化アルミニウム入ポリブテン系樹脂充てん／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS045WL-0752	平成26年03月31日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／熱膨脹材混入ポリオレフィン系樹脂材・炭酸カルシウム混入ポリオレフィン系パテ充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	日動電工株式会社	大阪府大阪市北区天満1丁目2-5-17	(一財)建材試験センター	PS060WL-0742	平成26年02月21日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウムイソブチレン－イソプレン系シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0733	平成26年02月21日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウムイソブチレン－イソプレン系シール材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0732	平成26年02月21日
ケーブル・電線管／膨張黒鉛石油ワックス混入クロロブレン系ゴム表張膨張黒鉛石油ワックス混入ブチル系ゴムシート・シリコーン系シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0731	平成26年02月21日
ケーブル・鋼製電線管／ポリオレフィン系フィルム付黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-0729	平成26年01月22日
ケーブル・鋼製電線管／ポリオレフィン系フィルム付黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・耐熱シール材充てん／壁耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-0728	平成26年01月22日
ケーブル・鋼製電線管／ポリオレフィン系フィルム付黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・耐熱シール材充てん／壁耐火構造／貫通部分(中空壁を除く)	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-0726	平成26年01月22日
ケーブル・鋼製電線管／ポリオレフィン系フィルム付黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・耐熱シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)日本建築総合試験所	PS045WL-0727	平成26年01月22日
被覆材付金属強化ポリエチレン管／アルミニウムはく積層紙・黒鉛含有ブチルゴムシート・ポリエチレン系樹脂フィルム・シーリング材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0719	平成25年12月19日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウムイソブチレン－イソプレン系シール材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0717	平成25年11月21日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウムイソブチレン－イソプレン系シール材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS045WL-0718	平成25年11月21日
被覆材付金属強化ポリエチレン管／アルミニウムはく積層紙・黒鉛含有ブチルゴムシート・ポリエチレン系樹脂フィルム・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0715	平成25年10月23日
ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・水酸化アルミニウム入ポリブテン系樹脂充てん／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0712	平成25年10月23日
ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・水酸化アルミニウム入ポリブテン系樹脂充てん／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0711	平成25年10月23日
ケーブル・電線管／熱膨張材混入合成ゴムシート・ポリオレフィン系樹脂混入無機質充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060WL-0710	平成25年10月23日
ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・水酸化アルミニウム入ポリブテン系樹脂充てん／壁準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS045WL-0713	平成25年10月23日
ケーブル・電線管／ポリオレフィン系樹脂混入無機質充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS045WL-0709	平成25年10月23日
ケーブル・電線管／化粧材付熱膨張材合成ゴム混入無機質充てんシート・ポリプロピレン系繊維混入けい酸塩タルク充てん／壁準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS045WL-0708	平成25年10月23日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
給・排水管・ケーブル／無機質充てん材・ポリオレフィン系樹脂混入膨張材／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-0704	平成25年09月05日
ケーブル・電線管／セラミックファイバープランケット入膨張黒鉛・石油ワックス混入クロロブレン系ゴム充てん／壁準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町榆保1695-1	(一財)建材試験センター	PS045WL-0701	平成25年08月09日
ケーブル／E P D M系ブロック充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	ロクステック・ジャパン株式会社	東京都港区浜松町1-2-15モデューオ浜松町ビル1階	(一財)建材試験センター	PS060WL-0700	平成25年08月08日
被覆材付金属強化ポリエチレン管／アルミニウムはく積層紙・黒鉛含有ブチルゴムシート・ポリエチレン系樹脂フィルム・シーリング材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060WL-0698	平成25年08月08日
ケーブル・電線管／ポリウレタンフォーム材・黒鉛含有ブチルゴム・ポリブロピレン系繊維混入けい酸塩タルク充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	住友スリーエム株式会社	東京都世田谷区玉川台2-33-1	(一財)建材試験センター	PS060WL-0697	平成25年08月08日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ブチルゴム混入グラファイト系熱膨張材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0689	平成25年07月25日
ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート・有機質バインダー入無機質充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0695	平成25年07月22日
ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート・有機質バインダー入無機質充てん材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0694	平成25年07月22日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ブチルゴム混入グラファイト系熱膨張材充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0688	平成25年07月22日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ブチルゴム混入グラファイト系熱膨張材充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0686	平成25年07月22日
給・排水管／熱膨張材・合成ゴム混入無機質充てん材・モルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-15	(一財)日本建築総合試験所	PS060WL-0691	平成25年07月05日
ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0685	平成25年06月06日
ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート・せっこう系パテ充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0684	平成25年06月06日
ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート・せっこう系パテ充てん／壁準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060WL-0683	平成25年06月06日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／アルミニウムはく張ガラスクロス・黒鉛含有ゴムシート両面張アルミニウムはく張ガラスクロス・ポリプロピレン系樹脂入無機質系充てん材・セメントモルタル／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-1341	令和8年01月06日
排水管・被覆材付鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1278-1	令和7年12月18日
被覆材付排水管・被覆材付鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1262-1	令和7年12月18日
排水管・被覆材付鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1142-1	令和7年12月18日
被覆材付排水管・被覆材付鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1099-2	令和7年12月18日
被覆材付排水管・被覆材付鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1061-1	令和7年12月18日
排水管・被覆材付鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1060-1	令和7年12月18日
排水管・被覆材付鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1038-1	令和7年12月18日
給水管・排水管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1336	令和7年10月16日
給水管・排水管・繊維混入セメントモルタル被覆合成樹脂管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	フネンアクロス株式会社	埼玉県秩父市大野原2773番地	(一財)建材試験センター	PS060FL-1332-1	令和7年10月16日
給・排水管／モルタル・アルミニウムはく積層紙・黒鉛含有ブチルゴムシート充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2丁目4番4号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0655-1	令和7年10月16日
けい酸カルシウム板被覆硬質塩化ビニル管付繊維強化プラスチック製阻集器／鋼板・けい酸カルシウム板被覆／ロックウール充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	コンドーFRP工業株式会社	大阪府大阪市北区本庄西3丁目9番15号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-1335	令和7年09月19日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ブチルゴム混入グラファイト系熱膨張材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-1333	令和7年08月05日
給水管・排水管・繊維混入セメントモルタル被覆合成樹脂管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	フネンアクロス株式会社 TOTO株式会社	埼玉県秩父市大野原2773番地 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-1332	令和7年07月10日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／外層材付膨張黒鉛混入エチレンブロピレン系発泡ゴム充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町榆保1695-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-1329	令和7年07月10日
ケーブル・電線管／外装材張グラファイト系熱膨張材付無機質繊維充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5丁目1番8号	(一財)建材試験センター	PS060FL-1327	令和7年06月30日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
給水管・排水管・纖維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社レゾナック建材	神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8番地	(一財)建材試験センター	PS060FL-1323	令和7年03月31日
鋼管／ポリ塩化ビニル系樹脂シート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	一般社団法人 日本ガス協会	東京都港区虎ノ門1丁目15-1 2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1322	令和7年03月31日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・合成ゴム系発泡体／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060FL-1106-1	令和7年03月27日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・合成ゴム系発泡体／床準耐火構造／貫通部分	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060FL-1086-2	令和7年03月27日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・合成ゴム系発泡体／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060FL-1069-1	令和7年03月27日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・合成ゴム系発泡体／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060FL-1068-1	令和7年03月27日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管・被覆材付鋳鉄製継手管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060FL-1050-3	令和7年03月27日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・合成ゴム系発泡体・シリング材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060FL-1031-3	令和7年03月27日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・合成ゴム系発泡体・シリング材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060FL-0826-2	令和7年03月27日
硬質ポリ塩化ビニル管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-1319	令和7年03月03日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・合成ゴム系発泡体／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060FL-1314	令和7年03月03日
ポリエチレン管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-1164-1	令和7年03月03日
被覆材付ポリエチレン管／ポリエチレンテレフタレート不織布黒鉛含有エボキシ樹脂シートアルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0960-1	令和7年03月03日
硬質ポリ塩化ビニル管／ポリエチレンテレフタレート不織布黒鉛含有エボキシ樹脂シートアルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0830-1	令和7年03月03日
被覆材付ポリエチレン管／ポリエチレンテレフタレート不織布黒鉛含有エボキシ樹脂シートアルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0796-1	令和7年03月03日
ポリエチレン管／ポリエチレンテレフタレート不織布黒鉛含有エボキシ樹脂シートアルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0720-1	令和7年03月03日
被覆材付金属強化ポリエチレン管／アルミニウムはく積層紙黒鉛含有ブチルゴムシートポリエチレン系樹脂フィルム・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0714-1	令和7年03月03日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
ポリエチレン管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0475-1	令和7年03月03日
硬質ポリ塩化ビニル管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0329-2	令和7年03月03日
給水管・排水管／グラファイト系熱膨張性シート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5丁目1番8号	(一財)建材試験センター	PS060FL-1305	令和6年12月25日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14番2号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0933-3	令和6年12月03日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14番2号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0932-2	令和6年12月03日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14番2号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0873-3	令和6年12月03日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14番2号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0845-3	令和6年12月03日
給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-1300	令和6年10月31日
ケーブル・給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-1299	令和6年10月31日
給水管・排水管・繊維混入セメントモルタル被覆合成樹脂管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	フネンアクロス株式会社	埼玉県秩父市大野原2773番地	(一財)建材試験センター	PS060FL-1235-1	令和6年10月31日
繊維混入セメントモルタル被覆合成樹脂給水管・排水管・配電管／ロックウール保溫板充てん／床準耐火構造／貫通部分	フネンアクロス株式会社	埼玉県秩父市大野原2773番地	(一財)建材試験センター	PS060FL-0528-1	令和6年10月31日
被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1298	令和6年09月30日
被覆材付金属管／ガラス系繊維強化アルミニウム・熱膨張材・合成ゴム混入無機質シート・セメントモルタル／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-1296	令和6年09月30日
給水管・排水管・繊維混入セメントモルタル被覆合成樹脂管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	フネンアクロス株式会社	埼玉県秩父市大野原2773番地	(一財)建材試験センター	PS060FL-1295	令和6年09月30日
被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1217-2	令和6年09月30日
被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1216-2	令和6年09月30日
被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1193-2	令和6年09月30日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1192-2	令和6年09月30日
被覆材付排水管・被覆材付鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1099-1	令和6年09月30日
ケーブル・電線管／ガラス繊維・アクリル系樹脂混入熱膨張性シート充てん／床耐火構造／貫通部分	日本ヒルティ株式会社	神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-1294	令和6年09月18日
ケーブル・電線管／熱膨張性シール材充てん／床耐火構造／貫通部分	日本ヒルティ株式会社	神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-1293	令和6年09月18日
ケーブル・電線管／熱膨張性定型シール材・熱膨張性シール材充てん／床耐火構造／貫通部分	日本ヒルティ株式会社	神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-1292	令和6年09月18日
給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	東京都港区虎ノ門2-10-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-1281	令和6年07月23日
排水管／陶器製受け材・ガラス繊維混入セメント成形材・ロックウール断熱材充てん／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	T O T O 株式会社	福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-1075-2	令和6年07月23日
排水管／陶器製受け材・ガラス繊維混入セメント成形材・ロックウール断熱材充てん／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	T O T O 株式会社	福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-1074-2	令和6年07月23日
けい酸カルシウム板被覆硬質塩化ビニル管付ステンレス鋼板製阻集器／鋼板・けい酸カルシウム板被覆／ロックウール充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	コンドーFRP工業株式会社	大阪府大阪市北区本庄西3-9-15	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-1280	令和6年07月10日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／外層材付膨張黒鉛混入エチレンプロピレン系発泡ゴム充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町榎保1695-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-1279	令和6年07月04日
給・排水管／配管用ストリーブ管・シリカ系ガラスクロス・アルカリアースシリケートウール・シリコンフォーム充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	三菱重工業株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目2番3号	(一財)ベターリビング	PS060FL-1276	令和6年07月04日
排水管・被覆材付鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1278	令和6年06月05日
硬質ポリ塩化ビニル管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材充てん／床準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-1119-2	令和6年06月05日
電線管・給水管・排水管・ケーブル／熱膨張性黒鉛入ポリエチレン系樹脂・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	東京ガスリノベーション株式会社	東京都品川区二葉2-9-15 NFパークビル2階	(一財)建材試験センター	PS060FL-0548-1	令和6年05月29日
被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／シーリング材充てん／床準耐火構造／貫通部分	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1218-2	令和6年04月19日
給水管・排水管・遮音材付繊維混入セメントモルタル被覆合成樹脂管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	フネンアクロス株式会社	埼玉県秩父市大野原2773番地	(一財)建材試験センター	PS060FL-1163-1	令和6年04月19日
給水管・排水管・遮音材付繊維混入セメントモルタル被覆合成樹脂管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	フネンアクロス株式会社	埼玉県秩父市大野原2773番地	(一財)建材試験センター	PS060FL-1077-1	令和6年04月19日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
被覆材付配管・被覆材付黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	東京都港区虎ノ門2-10-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-1053-1	令和6年04月19日
遮音材付給水管・排水管・防振材付鋳鉄製継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	フネンアクロス株式会社	埼玉県秩父市大野原2773番地	(一財)建材試験センター	PS060FL-0979-1	令和6年04月19日
遮音材付給水管・排水管・繊維混入セメントモルタル被覆合成樹脂管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	フネンアクロス株式会社	埼玉県秩父市大野原2773番地	(一財)建材試験センター	PS060FL-0947-1	令和6年04月19日
排水管・シート付黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	東京都港区虎ノ門2-10-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0902-1	令和6年04月19日
排水管・鋳鉄製継手管／外層付ロックウールシート材・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	東京都港区虎ノ門2-10-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0428-1	令和6年04月19日
被覆材付排水管・被覆材付脚部継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1270	令和6年01月26日
被覆材付ポリエチレン管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-1267	令和6年01月26日
被覆材付排水管・被覆材付鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1262	令和6年01月26日
被覆材付排水管・被覆材付脚部継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1261	令和6年01月26日
ケーブル・電線管／エチレンプロピレンジエン共重合体系ゴムブロッケ充てん／床耐火構造／貫通部分	寺崎電気産業株式会社	大阪府大阪市平野区加美東6-13-47	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-1256	令和5年12月08日
バスダクト・ケーブル・電線管・配管／外装材張グラファイト系熱膨張材付無機質繊維充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-1200-2	令和5年12月08日
ケーブル・電線管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウム系耐熱シール材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	フラマシステム株式会社	東京都千代田区神田小川町2-3-13 M & C ビル6階	(一財)建材試験センター	PS060FL-1252	令和5年09月26日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張性シート・ロックウール保温材・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-1251	令和5年09月26日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／金網補強グラファイト系熱膨張材・有機系発泡体充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-1249	令和5年09月26日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・有機系発泡体付ゴム製キャップ充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-1248	令和5年09月26日
被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1193-1	令和5年09月26日
被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1192-1	令和5年09月26日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14番2号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0933-2	令和5年09月26日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14番2号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0855-3	令和5年09月26日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・有機系発泡体付ゴム製キャップ充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-1246	令和5年08月28日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管・被覆材付鋳鉄製継手管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060FL-1050-2	令和5年08月28日
排水管・硬質ポリ塩化ビニル管継手／熱膨張シート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-1039-1	令和5年08月28日
排水管・熱膨張材付被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-1022-1	令和5年08月28日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管・被覆材付鋳鉄製継手管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社小島製作所	愛知県名古屋市中川区広川町5-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-0724-1	令和5年08月28日
	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12			
給水管・排水管・鋳鉄製管継手／グラファイト系熱膨張材・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-0333-1	令和5年08月28日
ケーブル・給水管・排水管・化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-1243	令和5年07月20日
配管付阻集器／けい酸カルシウム板・無機繊維被覆／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	下田エコテック株式会社	東京都台東区柳橋1-1-1 1イーストサイドビル2F	(一財)建材試験センター	PS060FL-1241	令和5年07月20日
被覆材付配管・被覆材付黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	東京都港区虎ノ門2-10-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-1147-1	令和5年06月30日
被覆材付黒鉛混入硬質塩化ビニル管・管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	東京都港区虎ノ門2-10-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-1058-1	令和5年06月30日
被覆材付配管・被覆材付黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	東京都港区虎ノ門2-10-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-1054-1	令和5年06月30日
被覆材付黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	東京都港区虎ノ門2-10-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-1052-1	令和5年06月30日
排水管・排水用鋳鉄製継手／外層付ロックワールシート材・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	東京都港区虎ノ門2-10-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0581-1	令和5年06月30日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・ポリオレフィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-1150-1	令和5年06月01日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・有機系発泡体付ゴム製キャップ充てん／床耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-1240	令和5年04月27日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-1237	令和5年03月29日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・合成ゴム系発泡体／床準耐火構造／貫通部分	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060FL-1086-1	令和5年03月29日
ケーブル・電線管／アルミニウムはく張ガラスクロス・黒鉛含有ゴムシート両面張アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-1236	令和5年03月16日
給水管・排水管・繊維混入セメントモルタル被覆合成樹脂管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	フネンアクロス株式会社	埼玉県秩父市大野原2773番地	(一財)建材試験センター	PS060FL-1235	令和5年03月16日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-1231	令和5年02月28日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系フィルム付熱膨張材・合成ゴム混入無機質シート／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-1230	令和5年02月28日
ケーブル・電線管・配管／外装材張グラファイト系熱膨張材付無機質繊維充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-1226	令和5年02月03日
ケーブル・電線管・配管／外装材張グラファイト系熱膨張材付無機質繊維充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-1200-1	令和5年02月03日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／金網補強グラファイト系熱膨張材・有機系発泡体充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-1223	令和4年12月20日
ケーブル／ロックワール・多価アルコールメラミンリン系難燃剤入有機質バインダーパテ・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル	東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル	(一財)建材試験センター	PS060FL-1222	令和4年12月20日
被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／シーリング材充てん／床準耐火構造／貫通部分	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1218-1	令和4年12月20日
被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1217-1	令和4年12月20日
被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1216-1	令和4年12月20日
被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／シーリング材充てん／床準耐火構造／貫通部分	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1218	令和4年11月08日
被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1217	令和4年11月08日
被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1216	令和4年11月08日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管・硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-1214	令和4年10月25日
黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管・硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-1213	令和4年10月25日
被覆材付金属管／ガラスクロス張膨張黒鉛混入ゴムシート／ロックウール・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡原1695-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-1211	令和4年10月06日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・合成ゴム系発泡体／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060FL-1207	令和4年09月15日
アルミニウム合金管／熱膨張性ゴム・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	井上商事株式会社	福井県福井市日之出2-1-6	(一財)建材試験センター	PS060FL-1205	令和4年08月25日
給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-1201	令和4年05月27日
給水管・排水管・繊維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	昭和電工建材株式会社	神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8	(一財)建材試験センター	PS060FL-1196-1	令和4年05月27日
ケーブル・電線管・配管／外装材張グラファイト系熱膨張材付無機質繊維充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-1200	令和4年04月22日
被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1181-1	令和4年03月25日
被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1178-1	令和4年03月25日
給水管・排水管・繊維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	昭和電工建材株式会社	神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8	(一財)建材試験センター	PS060FL-1196	令和4年03月11日
遮音材付繊維混入セメントモルタル被覆合成樹脂管付阻集器(トラップ)／ロックウール充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	フネンアクロス株式会社	埼玉県秩父市大野原2773番地	(一財)建材試験センター	PS060FL-1194	令和4年03月04日
被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1193	令和4年02月28日
被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1192	令和4年02月28日
バスダクト・ケーブル・電線管／表面処理ロックウール保温板・グラファイト混入水酸化アルミニウム材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	フラマシステム株式会社	東京都千代田区神田小川町2-1-13 中村ビル4F	(一財)建材試験センター	PS060FL-1189	令和4年02月10日
ケーブル・電線管／熱膨張性定型シール材・熱膨張性シール材充てん／床耐火構造／貫通部分	日本ヒルティ株式会社	神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-1187	令和3年12月06日
ケーブル・電線管／熱膨張性定型シール材・熱膨張性シール材充てん／床耐火構造／貫通部分	日本ヒルティ株式会社	神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-1186	令和3年12月06日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
給水管・排水管・纖維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル製継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社エーアンドエーマテリアル	神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-5-5	(一財)建材試験センター	PS060FL-0920-2	令和3年12月06日
ケーブル・電線管・被覆材付給水管・排水管／アルミニウム張グラファイト系熱膨張材付ロックウールボード・シーリング材充てん／床準耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-1183	令和3年11月25日
被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1181	令和3年11月25日
ケーブル・電線管／金網補強グラファイト系熱膨張材・有機系発泡体充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-1180	令和3年11月25日
給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・シーリング材充てん／床準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0857-1	令和3年11月01日
ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・シーリング材充てん／床準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0856-1	令和3年11月01日
被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1178	令和3年10月08日
給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-1176	令和3年08月23日
硬質ポリ塩化ビニル管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-1175	令和3年08月23日
アルミニウム補強ポリエチレン樹脂製給・排水管／モルタル・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	東京都港区虎ノ門2丁目10番4号	(一財)ベターリビング	PS060FL-0107-2	令和3年08月23日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14番2号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0873-2	令和3年08月19日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14番2号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0855-2	令和3年08月19日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14番2号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0845-2	令和3年08月19日
ケーブル・給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-1167	令和3年07月16日
被覆材付排水管・鋳鉄製脚部継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1157	令和3年06月07日
給水管・排水管・遮音材付纖維混入セメントモルタル被覆合成樹脂管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	フネンアクロス株式会社	埼玉県秩父市大野原2773番地	(一財)建材試験センター	PS060FL-1163	令和3年06月02日
給水管・排水管／グラファイト系熱膨張性シート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-1162	令和3年06月02日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
ポリエチレン管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	東京都港区虎ノ門2-10-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-1164	令和3年05月24日
ケーブル・電線管／ポリオレフィン系樹脂混入水酸化金属塩系無機質充てん材・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	日東化成工業株式会社	大阪府大阪市阿倍野区播磨町1-24-24	(一財)建材試験センター	PS060FL-1160	令和3年05月24日
排水管／陶器製受け材・ガラス繊維混入セメント成形材・ロックウール断熱材充てん／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	TOTO株式会社	福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-1075-1	令和3年03月01日
排水管／陶器製受け材・ガラス繊維混入セメント成形材・ロックウール断熱材充てん／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	TOTO株式会社	福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-1074-1	令和3年03月01日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・ポリオレフィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-1150	令和3年02月12日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂混入無機質充てん材・膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水酸化アルミニウム系シール材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-1149	令和3年01月21日
被覆材付配管・被覆材付黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-1147	令和3年01月21日
硬質ポリ塩化ビニル管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・シリング材充てん／床準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-1119-1	令和3年01月21日
無機物充てん層付硬質塩化ビニル二層管・無機物充てん層付ポリプロピレン二層管継手／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	PPI平和株式会社 日本支社	東京都江戸川区東葛西5-8-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-1144	令和2年12月25日
給水管・排水管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1143	令和2年12月25日
排水管・被覆材付鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1142	令和2年12月25日
ケーブル・塩化ビニル製樹脂管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウム系耐熱シール材／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社エース電研	東京都台東区東上野3-12-9	(一財)建材試験センター	PS060FL-1138	令和2年12月11日
硬質ポリ塩化ビニル管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-1135	令和2年12月11日
排水管／ガラス繊維混入セメント成形板・ロックウール・陶器製受け材・セメント板／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社LIXIL	東京都江東区大島2-1-1	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-1129	令和2年10月22日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟質ウレタンフォーム付ゴム製キャップ充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	古河電気工業株式会社 株式会社古河テクノマテリアル	東京都千代田区丸の内2丁目2番3号 神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-1113	令和2年10月16日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟質ウレタンフォーム付ゴム製キャップ充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	古河電気工業株式会社	東京都千代田区丸の内2丁目2番3号	(一財)建材試験センター	PS060FL-1112	令和2年10月16日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟質ウレタンフォーム付ゴム製キャップ充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-1112	令和2年10月16日
給水管・排水管・纖維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル製継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社エーアンドエーマテリアル	神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-5-5	(一財)建材試験センター	PS060FL-0920-1	令和2年10月01日
黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管・硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-1126	令和2年09月25日
黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管・硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-1125	令和2年09月25日
硬質ポリ塩化ビニル管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモルタル充填／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-1120	令和2年09月11日
硬質ポリ塩化ビニル管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材充てん／床準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-1119	令和2年09月11日
被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1118	令和2年09月11日
被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1117	令和2年09月11日
ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-0912-1	令和2年09月11日
不織布付合成樹脂・軟質ポリウレタンフォーム積層付アルミニウム細包熱膨張材塩化ビニル管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	フネンアクロス株式会社	埼玉県秩父市大野原2773番地	(一財)建材試験センター	PS060FL-1107	令和2年03月27日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・合成ゴム系発泡体／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060FL-1106	令和2年03月13日
配管付ステンレス鋼製阻集器（トラップ）／熱膨張性シート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社荏原製作所	東京都大田区羽田旭町11-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-1105	令和2年03月13日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-1103	令和2年03月13日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・合成ゴム系発泡体・シリリング材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060FL-1031-2	令和2年03月13日
排水管・防振カバー付鋳鉄製継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	昭和電工建材株式会社	神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8番地	(一財)建材試験センター	PS060FL-0760-2	令和2年03月13日
排水管・防振カバー付鋳鉄製継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	昭和電工建材株式会社	神奈川県横浜市神奈川区恵比須町8番地	(一財)建材試験センター	PS060FL-0730-2	令和2年03月13日
被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1102	令和2年03月02日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
被覆材付排水管・被覆材付樹脂製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1101	令和2年03月02日
排水管・被覆材付鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1099	令和2年01月29日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-1067-1	令和2年01月29日
ケーブル・電線管／ロックウール保温板・黒鉛混入水酸化アルミニウムシール材／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0808-1	令和2年01月29日
バスダクト・ケーブル・電線管／ロックウール保温板・黒鉛混入水酸化アルミニウムシール材・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0667-1	令和2年01月29日
ケーブル・電線管／ロックウール保温板・黒鉛混入水酸化アルミニウムシール材／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0513-1	令和2年01月29日
アルミニウム合金管／熱膨張性黒鉛混入クロロプロレンゴム系シート・セメントモルタル充てん／壁耐火構造／貫通部分（中空壁を除く）	井上商事株式会社	福井県福井市日之出2-1-6	(一財)建材試験センター	PS060FL-1096	令和2年01月07日
アルミニウム合金管／熱膨張性黒鉛混入クロロプロレンゴム系シート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	井上商事株式会社	福井県福井市日之出2-1-6	(一財)建材試験センター	PS060FL-1095	令和2年01月07日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／ウレタンフォーム材・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060FL-1051-1	令和2年01月07日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管・被覆材付鉄製継手管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060FL-1050-1	令和2年01月07日
アルミニウム補強ポリエチレン樹脂製給・排水管／モルタル・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪市北区西天満2丁目4番4号	(一財)ベターリビング	PS060FL-0107-1	令和元年12月11日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・合成ゴム系発泡体／床準耐火構造／貫通部分	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060FL-1086	令和元年11月25日
金属強化ポリエチレン樹脂管／アルミニウムはく積層紙・黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	東京都港区虎ノ門2-3-17	(一財)建材試験センター	PS060FL-1085	令和元年11月25日
被覆材付配管・鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-1083	令和元年11月01日
被覆材付配管・鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-1082	令和元年11月01日
被覆材付給水管・排水管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1081	令和元年11月01日
排水管／モルタル充てん／鉄製継手／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-1079	令和元年10月18日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
給水管・排水管・遮音材付纖維混入セメントモルタル被覆合成樹脂管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	フネンアクロス株式会社	埼玉県秩父市大野原2773番地	(一財)建材試験センター	PS060FL-1077	令和元年10月11日
ケーブル・電線管／熱膨張性シート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-1076	令和元年10月11日
排水管／陶器製受け材・ガラス纖維混入セメント成形材・ロックウール断熱材充てん／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	TOTO株式会社	福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-1075	令和元年09月13日
排水管／陶器製受け材・ガラス纖維混入セメント成形材・ロックウール断熱材充てん／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	TOTO株式会社	福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-1074	令和元年09月13日
結露防止層付硬質塩化ビニル管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-1070	令和元年09月13日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・合成ゴム系発泡体／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060FL-1069	令和元年09月09日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・合成ゴム系発泡体／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060FL-1068	令和元年09月09日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-1067	令和元年09月09日
被覆材付給水管・排水管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1066	令和元年09月09日
ケーブル・電線管／外層材付膨張黒鉛混入クロロプレン系発泡ゴム充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町榎俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-1064	令和元年09月09日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウムイソブチレン－イソブレン系シール材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町榎俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-1059	令和元年09月02日
被覆材付排水管・被覆材付鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1061	令和元年08月20日
排水管・被覆材付鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1060	令和元年08月20日
配管付阻集器／けい酸カルシウム板被覆／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	ホーコス株式会社	広島県福山市草戸町2-24-20	(一財)建材試験センター	PS060FL-0716-2	令和元年08月20日
配管付阻集器／けい酸カルシウム板・無機纖維被覆／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	ホーコス株式会社	広島県福山市草戸町2-24-20	(一財)建材試験センター	PS060FL-0463-2	令和元年08月20日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／グラファイト系熱膨張材付金網充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	早川ゴム株式会社	広島県福山市箕島町南丘5351	(一財)建材試験センター	PS060FL-1062	令和元年08月02日
被覆材付黒鉛混入硬質塩化ビニル管・管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-1058	令和元年06月21日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・合成ゴム系発泡体・シリング材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060FL-1031-1	令和元年06月10日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／E P D Mゴム系発泡体・シリング材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060FL-0826-1	令和元年06月10日
配管付阻集器／けい酸カルシウム板・無機纖維被覆／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	下田エコテック株式会社	東京都台東区柳橋1-1-11 イーストサイドビル2F	(一財)建材試験センター	PS060FL-1045-1	令和元年06月04日
被覆材付配管・被覆材付黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-1054	平成31年04月12日
被覆材付配管・被覆材付黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-1053	平成31年04月12日
被覆材付黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-1052	平成31年04月12日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／ウレタンフォーム材・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060FL-1051	平成31年04月12日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管・被覆材付鋳鉄製継手管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060FL-1050	平成31年04月12日
排水管／グラファイト系熱膨張材付金網充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-1049	平成31年04月08日
給水管・排水管・遮音材付纖維混入セメントモルタル被覆合成樹脂管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	フネンアクロス株式会社	埼玉県秩父市大野原2773番地	(一財)建材試験センター	PS060FL-1047	平成31年03月15日
配管付阻集器／けい酸カルシウム板・無機纖維被覆／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	下田エコテック株式会社	東京都台東区柳橋1-1-11 イーストサイドビル2F	(一財)建材試験センター	PS060FL-1045	平成31年02月18日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂混入無機質充てん材・膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水酸化アルミニウム系シール材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-1043	平成31年02月07日
被覆材付排水管・鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1042	平成31年02月07日
高剛性耐衝撃硬質塩化ビニル管／熱膨張性シート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-1041	平成31年01月25日
排水管・硬質ポリ塩化ビニル管継手／熱膨張シート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-1039	平成31年01月25日
ケーブル・電線管／片面アクリル系樹脂塗装ロックウール保温板・けい酸塩混入水酸化アルミニウム充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社シー・エフ・エス	東京都渋谷区代々木2-33-1	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0907-1	平成31年01月04日
排水管・被覆材付鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府堺市西区石津西町14-2	(一財)建材試験センター	PS060FL-1038	平成30年12月28日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
ケーブル・電線管／外層材付膨張黒鉛混入クロロプレン系発泡ゴム充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-1037	平成30年12月28日
排水管／ロックウールフェルト・モルタル充てん／鋳鉄製継手／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-1034	平成30年12月28日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0934-1	平成30年12月28日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0933-1	平成30年12月28日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0932-1	平成30年12月28日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0873-1	平成30年12月28日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0855-1	平成30年12月28日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0845-1	平成30年12月28日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0761-3	平成30年12月28日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0665-4	平成30年12月28日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0481-3	平成30年12月28日
排水管／モルタル・アルミニウムはく張ガラスクロス張パルプ混入口ックウールフェルト充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0471-3	平成30年12月28日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0417-3	平成30年12月28日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・合成ゴム系発泡体・シリング材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060FL-1031	平成30年12月10日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウムイソブチレン－イソブレン系シール材充てん／床準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-1027	平成30年11月07日
給水管・排水管・纖維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル製継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	バクマ工業株式会社	新潟県三条市上大浦474	(一財)建材試験センター	PS060FL-1026	平成30年11月07日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／グラファイト系熱膨張材付金網充てん／床準耐火構造／貫通部分	早川ゴム株式会社	広島県福山市箕島町南丘5351	(一財)建材試験センター	PS060FL-0984-1	平成30年10月11日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／グラファイト系熱膨張材付金網充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	早川ゴム株式会社	広島県福山市箕島町南丘5351	(一財)建材試験センター	PS060FL-0945-1	平成30年10月11日
排水管・熱膨張材付被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-1022	平成30年10月05日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／セラミックファイバーブランケット入膨張黒鉛・石油ワックス混入りクロロブレン系ゴム充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡原1695-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-0805-1	平成30年10月05日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／セラミックファイバーブランケット入膨張黒鉛・石油ワックス混入りクロロブレン系ゴム充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡原1695-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-0562-1	平成30年10月05日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入变成シリコーン樹脂系シール材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡原1695-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-0550-1	平成30年10月05日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／熱膨張黒鉛混入水酸化アルミニウムイソブチレン-イソブレン系シール材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡原1695-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-0477-1	平成30年10月05日
給水管・排水管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社荏原製作所	東京都大田区羽田旭町11-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-1023	平成30年09月18日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-1021	平成30年09月07日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／床耐火構造／貫通部分	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-1018	平成30年09月07日
ケーブル・電線管／多価アルコールメラミンリン系難燃剤入有機質バインダーパテ・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル	東京都中央区築地1-12-22コンワビル	(一財)建材試験センター	PS060FL-1011	平成30年07月23日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-1010	平成30年07月23日
給水管・排水管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社荏原製作所	東京都大田区羽田旭町11-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-1014	平成30年07月13日
排水管・鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社荏原製作所	東京都大田区羽田旭町11-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-1013	平成30年07月13日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟質ウレタンフォーム付ゴム製キャップ充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-1002	平成30年07月06日
配管付鋳鉄製阻集器（トラップ）／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社荏原製作所	東京都大田区羽田旭町11-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-1009	平成30年06月28日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／化粧材付グラファイト混入無機質充てんシート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-0999	平成30年06月22日
排水管・鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社荏原製作所	東京都大田区羽田旭町11-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-1007	平成30年06月13日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
給水管・排水管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社荏原製作所	東京都大田区羽田旭町11-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-1006	平成30年06月13日
排水管・鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社荏原製作所	東京都大田区羽田旭町11-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-1005	平成30年06月13日
排水管・鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社荏原製作所	東京都大田区羽田旭町11-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-1004	平成30年06月13日
給水管・排水管／ポリプロピレン系繊維混入けい酸塩タルク・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社荏原製作所	東京都大田区羽田旭町11-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-1003	平成30年06月13日
硬質塩化ビニル管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-0351-1	平成30年06月08日
硬質塩化ビニル管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-0328-1	平成30年06月08日
排水管・鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社荏原製作所	東京都大田区羽田旭町11-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-0994	平成30年05月18日
給水管・排水管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社荏原製作所	東京都大田区羽田旭町11-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-0993	平成30年05月18日
排水管・鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社荏原製作所	東京都大田区羽田旭町11-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-0992	平成30年05月18日
排水管・鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社荏原製作所	東京都大田区羽田旭町11-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-0991	平成30年05月18日
硬質ポリ塩化ビニル管・硬質ポリ塩化ビニル管継手／表面材付膨張黒鉛混入ゴムシート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町榎俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-0988	平成30年05月10日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・ポリオレフィン系不織布付熱膨張材付ロックワール充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-0987	平成30年05月02日
被覆材付金属管／ガラスクロス張膨張黒鉛混入ゴムシート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町榎俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-0986	平成30年05月02日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／グラファイト系熱膨張材付金網充てん／床準耐火構造／貫通部分	早川ゴム株式会社	広島県福山市箕島町南丘5351	(一財)建材試験センター	PS060FL-0984	平成30年05月02日
遮音材付給水管・排水管・防振材付鋳鉄製継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	フネンアクロス株式会社	埼玉県秩父市大野原2773番地	(一財)建材試験センター	PS060FL-0979	平成30年04月19日
ガラス繊維強化ポリプロピレン管／熱膨張性シート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-0978	平成30年04月19日
被覆材付排水管・鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-0977	平成30年04月06日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
給水管・排水管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社荏原製作所	東京都大田区羽田旭町11-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-0983	平成30年03月30日
給水管・排水管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社荏原製作所	東京都大田区羽田旭町11-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-0982	平成30年03月30日
流入管・排出管付阻集器／けい酸カルシウム板・無機纖維被覆／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	下田エコテック株式会社	東京都台東区柳橋1-1-11 イーストサイドビル2F	(一財)建材試験センター	PS060FL-0572-1	平成30年03月30日
排水管・管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社荏原製作所	東京都大田区羽田旭町11-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-0973	平成30年03月23日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／表面材付膨張黒鉛混入ゴムシート・シーリング材充てん／床準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町榆俣16 95-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-0968	平成30年03月07日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・ポリオレフィン系不織布付熱膨張材付ロックワール充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11 -14	(一財)建材試験センター	PS060FL-0964	平成30年02月28日
給水管・排水管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社荏原製作所	東京都大田区羽田旭町11-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-0969	平成30年02月27日
配管付阻集器／けい酸カルシウム板被覆／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	ホーコス株式会社	広島県福山市草戸町2-24-20	(一財)建材試験センター	PS060FL-0716-1	平成30年02月23日
配管付阻集器／けい酸カルシウム板・セラミックファイバーブランケット被覆／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	ホーコス株式会社	広島県福山市草戸町2-24-20	(一財)建材試験センター	PS060FL-0463-1	平成30年02月23日
排水管・鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社荏原製作所	東京都大田区羽田旭町11-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-0966	平成30年02月19日
ガラス繊維強化ポリプロピレン管／熱膨張性シート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-0961	平成30年01月05日
被覆材付ポリエチレン管／ポリエチレンテフロレート不織布・黒鉛含有エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0960	平成29年12月28日
被覆材付排水管・鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11 -14	(一財)建材試験センター	PS060FL-0957	平成29年12月01日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・シーリング材充てん／床準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11 -14	(一財)建材試験センター	PS060FL-0954	平成29年12月01日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管・鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11 -14	(一財)建材試験センター	PS060FL-0953	平成29年12月01日
アルミニウム合金管／熱膨張性黒鉛混入クロロプロレンゴム系シート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	井上商事株式会社	福井県福井市日之出2-1-6	(一財)建材試験センター	PS060FL-0950	平成29年12月01日
遮音材付給水管・排水管・繊維混入セメントモルタル被覆合成樹脂管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	フネンアクロス株式会社	埼玉県秩父市大野原2773番地	(一財)建材試験センター	PS060FL-0947	平成29年10月26日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
被覆材付排水管・鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-0946	平成29年10月26日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／グラファイト系熱膨張材付金網充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	早川ゴム株式会社	広島県福山市箕島町南丘5351	(一財)建材試験センター	PS060FL-0945	平成29年10月26日
給水管／モルタル・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0195-1	平成29年10月20日
給・排水管／モルタル・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張／アルミニウムはく張／ガラスクロス充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0072-1	平成29年10月20日
給・排水管／モルタル・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張／アルミニウムはく張／ガラスクロス充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0071-1	平成29年10月20日
給・排水管／モルタル・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張／アルミニウムはく張／ガラスクロス充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0070-1	平成29年10月20日
給・排水管／モルタル・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張／アルミニウムはく張／ガラスクロス充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0015-1	平成29年10月20日
給・排水管／モルタル・黒鉛含有ブチルゴムシート裏張／アルミニウムはく張／ガラスクロス充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0013-1	平成29年10月20日
給水管・排水管・纖維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル製継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	パクマ工業株式会社	新潟県三条市上大浦474	(一財)建材試験センター	PS060FL-0944	平成29年10月12日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0484-1	平成29年10月12日
発泡塩化ビニル層付硬質塩化ビニル管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0468-1	平成29年10月12日
硬質塩化ビニル管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0349-1	平成29年10月12日
硬質塩化ビニル管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0329-1	平成29年10月12日
被覆材付排水管・鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-0942	平成29年09月29日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟質ウレタンフォーム付ゴム製キャップ充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	古河電気工業株式会社 株式会社古河テクノマテリアル	東京都千代田区丸の内2-2-3 神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-0938	平成29年09月29日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	株式会社クボタケミックス	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0934	平成29年08月10日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0933	平成29年08月10日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0932	平成29年08月10日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟質ウレタンフォーム付ゴム製キャップ充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-0926	平成29年07月26日
排水管・熱膨張材付被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-0923	平成29年07月12日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-0922	平成29年07月03日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／化粧材付グラファイト混入無機質充てんシート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-0921	平成29年07月03日
給水管・排水管・繊維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル製継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社エーアンドエーマテリアル	神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-5-5	(一財)建材試験センター	PS060FL-0920	平成29年07月03日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-0914	平成29年06月12日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛石油ワックス混入クロロブレン系ゴム・膨張黒鉛混入合成ゴム系バテ・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町榆俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-0913	平成29年06月02日
ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-0912	平成29年06月02日
排水管／ロックウールフェルト・モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0908	平成29年05月11日
ケーブル・電線管／片面アクリル系樹脂塗装ロックウール保温板・けい酸塩混入水酸化アルミニウム充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社シー・エフ・エス	東京都渋谷区代々木二丁目33番1号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0907	平成29年04月17日
遮音材付給水管・排水管・防振材付鉄製継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	フネンアクロス株式会社	埼玉県秩父市大野原2773番地	(一財)建材試験センター	PS060FL-0905	平成29年03月22日
排水管・シート付黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0903	平成29年03月01日
排水管・シート付黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0902	平成29年03月01日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／シーリング材充てん／床準耐火構造／貫通部分	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060FL-0900	平成29年03月01日
給・排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0897	平成29年02月08日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管・鋳鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-0895	平成29年02月01日
ケーブル・電線管／表面処理ロックウール保温板・グラファイト混入水酸化アルミニウム系シール材充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	フライマシステム株式会社	東京都千代田区神田小川町2-1-13 中村ビル	(一財)建材試験センター	PS060FL-0891	平成29年01月19日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-0893	平成29年01月17日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウムイソブチレン－イソブレン系シール材充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡原1695-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-0886	平成29年01月05日
硬質ポリ塩化ビニル管／表面材付膨張黒鉛混入ゴムシート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡原1695-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-0885	平成28年12月02日
排水管／ロックウールフェルト・モルタル充てん／鋳鉄製継手／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0879	平成28年11月29日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	株式会社クボタケミックス	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0873	平成28年10月20日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・ブチルゴム系シート材／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060FL-0871	平成28年09月29日
硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張材・ブチルゴム系シート材／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060FL-0870	平成28年09月29日
ポリエスツル系不織布張ブチルゴム系ゴムシート被覆付硬質ポリ塩化ビニル管／熱膨張性シート・シーリング材充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-0865	平成28年09月14日
ケーブル・給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-0863	平成28年09月06日
排水管／グラファイト系熱膨張材・モルタル充てん／鋳鉄製継手／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0861	平成28年08月26日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	株式会社クボタケミックス	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0855	平成28年08月12日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-0860	平成28年08月09日
給水管・排水管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・シーリング材充てん／床準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0857	平成28年08月09日
ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・シーリング材充てん／床準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0856	平成28年08月09日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウムイソブチレン－イソブレン系シール材・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡原1695-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-0848	平成28年08月09日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト混入水酸化アルミニウム系シール材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	フライシステム株式会社	東京都千代田区神田小川町2-1-13 中村ビル	(一財)建材試験センター	PS060FL-0846	平成28年08月09日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管・鉄製管継手／熱膨張材混入樹脂シート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-0854	平成28年08月01日
ケーブル・電線管／両面アルミニウムはく張アクリル系樹脂混入セラミック繊維板・片面アルミニウムはく張アクリル系樹脂ひる石混入セラミック繊維フェルト・酢酸ビニル系樹脂混入ほう酸亜鉛けい酸ナトリウム材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	スリーエム ジャパン株式会社	東京都品川区北品川6-7-29	(一財)建材試験センター	PS060FL-0853	平成28年08月01日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタケミックス	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0845	平成28年06月13日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管・鉄製管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-0840	平成28年04月04日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟質ウレタンフォーム付ゴム製キャップ充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-0838	平成28年03月24日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟質ウレタンフォーム付ゴム製キャップ充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-0837	平成28年03月24日
ケーブル・電線管／黒鉛含有ブチルゴムシート裏張アルミニウムはく張ガラスクロス・無機繊維ブランケット充てん／床準耐火構造／貫通部分	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0420-1	平成28年01月21日
硬質ポリ塩化ビニル管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有エボキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0830	平成27年12月09日
ケーブル・電線管・被覆材付配管／両面アルミニウム箔ガラス繊維貼りけい酸質繊維板・グラファイト系熱膨張材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-0828	平成27年11月10日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管／E P D Mゴム系発泡体・シーリング材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12	(一財)建材試験センター	PS060FL-0826	平成27年11月10日
ポリエチレン管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-0823	平成27年10月21日
排水管・熱膨張材付被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-0821	平成27年10月19日
排水管・鉄製継手管・モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0820	平成27年09月09日
給水管・排水管・配電管・遮音材付繊維混入セメントモルタル被覆硬質ポリ塩化ビニル製継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	フネンアクロス株式会社	埼玉県秩父市大野原2773番地	(一財)建材試験センター	PS060FL-0811	平成27年08月07日
ケーブル・電線管／酢酸ビニル系樹脂混入ほう酸亜鉛けい酸ナトリウム材・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	スリーエム ジャパン株式会社	東京都品川区北品川6-7-29	(一財)建材試験センター	PS060FL-0809	平成27年06月29日
ケーブル・電線管／ロックウール保温板・黒鉛混入水酸化アルミニウムシール材／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0808	平成27年05月29日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
排水管・シート付黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0807	平成27年05月19日
排水管・シート付黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0806	平成27年05月19日
被覆材付黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0804	平成27年05月19日
排水管・シート付黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0800	平成27年05月19日
被覆銅管・ケーブル／アルミニウムはく積層紙・黒鉛含有ブチルゴムシート・ポリエチレン系フィルム・モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)ベターリビング	PS060FL-0185-1(3)	平成27年03月31日
被覆銅管・ケーブル／アルミニウムはく積層紙・黒鉛含有ブチルゴムシート・ポリエチレン系フィルム・アルミナシリケート繊維フェルト充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)ベターリビング	PS060FL-0185-1(2)	平成27年03月31日
被覆銅管・ケーブル／アルミニウムはく積層紙・黒鉛含有ブチルゴムシート・ポリエチレン系フィルム・ロックウール充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)ベターリビング	PS060FL-0185-1(1)	平成27年03月31日
アルミニウム補強ポリエチレン樹脂製給・排水管／モルタル・アルミニウムはく積層紙・黒鉛含有ブチルゴムシート充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)ベターリビング	PS060FL-0106-1	平成27年03月31日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／セラミックファイバープランケット入膨張黒鉛・石油ワックス混入クロロブレン系ゴム充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町榎俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-0805	平成27年03月30日
黒鉛混入硬質ポリ塩化ビニル管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0798	平成27年03月20日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタ	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0761-2	平成27年03月20日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	クボタシーアイ株式会社	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0761-1	平成27年03月20日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタ	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0665-3	平成27年03月20日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	クボタシーアイ株式会社	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0665-2	平成27年03月20日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	株式会社クボタ	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0481-2	平成27年03月20日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分(中空床を除く)	クボタシーアイ株式会社	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0481-1	平成27年03月20日
排水管／モルタル・アルミニウムはく張ガラスクロス張バルブ混入口ックウールフェルト充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタ	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0471-2	平成27年03月20日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
排水管／モルタル・アルミニウムはく張ガラスクロス張パルプ混入口 ックウールフェルト充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	クボタシーアイ株式会社	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0471-1	平成27年03月20日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタ	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0417-2	平成27年03月20日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	クボタシーアイ株式会社	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0417-1	平成27年03月20日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタ	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0370-2	平成27年03月20日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	クボタシーアイ株式会社	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0370-1	平成27年03月20日
被覆材付ポリエチレン管／ポリエチレンテフレート不織布・黒鉛含有エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0796	平成27年03月06日
ケーブル・電線管・膨張黒鉛混入水酸化アルミニウムイソブチレン-イソブレン系シール材・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-0792	平成27年02月06日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂混入無機質充てん材・膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水酸化アルミニウム系シール材充てん／床準耐火構造／貫通部分	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-0791	平成27年01月26日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／グラファイト系熱膨張材・難燃性軟質ウレタンフォーム付ゴムキャップ充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル 古河電気工業株式会社	神奈川県平塚市東八幡5-1-8 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号	(一財)建材試験センター	PS060FL-0787	平成27年01月09日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウムイソブチレン-イソブレン系シール材充てん／床準耐火構造／貫通部分	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-0786	平成26年12月22日
ケーブル・電線管／ロックウール保温板・黒鉛混入水酸化アルミニウムシール材／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0782	平成26年12月11日
ケーブル・給水管・排水管／ポリエチレンテフレート不織布・黒鉛含有エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス・表面化粧ロックウール保温板／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-0779	平成26年11月27日
ケーブル・給水管・排水管／ポリエチレンテフレータート不織布・黒鉛含有エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス・表面化粧ロックウール保温板／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0778	平成26年11月27日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂混入無機質充てん材・膨張黒鉛混入ポリオレフィン系樹脂水酸化アルミニウム系シール材・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-0776	平成26年11月06日
排水管・防振カバー付鍛鉄製継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	昭和電工建材株式会社	神奈川県横浜市神奈川区恵比須町2-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-0760-1	平成26年10月22日
排水管・防振カバー付鍛鉄製継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	昭和電工建材株式会社	神奈川県横浜市神奈川区恵比須町2-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-0730-1	平成26年10月22日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ナイロン不織布張グラファイト系熱膨張材付セラミックファイバープランケット充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-0772	平成26年09月16日
ケーブル・電線管／表面処理ロックウール保温板・グラファイト混入水酸化アルミニウム材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	フライシステム株式会社	東京都千代田区神田小川町2-1-13 中村ビル4階	(一財)建材試験センター	PS060FL-0771	平成26年09月16日
ケーブル・給水管・排水管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-0764	平成26年09月16日
ケーブル・給水管・排水管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0763	平成26年09月16日
ケーブル・電線管／スチレン-ブタジエンポリマー混入けい酸ナトリウム系シール材・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町榆俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-0736	平成26年09月16日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタ	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0761	平成26年08月01日
排水管・防振カバー付鋳鉄製継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	昭和電工建材株式会社	神奈川県横浜市神奈川区恵比須町2-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-0760	平成26年08月01日
排水管／モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社クボタ	大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0665-1	平成26年07月29日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウムインブチレン-イソブレン系シール材・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町榆俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-0759	平成26年07月28日
ケーブル・電線管／両面アルミニウムはく張アクリル系樹脂混入セラミック繊維板・片面アルミニウムはく張アクリル系樹脂ひる石混入セラミック繊維フェルト・酢酸ビニル系樹脂混入ほう酸亜鉛けい酸ナトリウム材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	住友スリーエム株式会社	東京都世田谷区玉川台2-33-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-0749	平成26年03月31日
ケーブル・電線管／ひる石混入セラミックファイバーボード付けい酸質繊維・不織布付ウレタン樹脂フォーム材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	住友スリーエム株式会社	東京都品川区北品川6-7-29	(一財)建材試験センター	PS060FL-0748	平成26年03月31日
ケーブル・電線管／ひる石混入セラミックファイバーボード付けい酸質繊維・不織布付ウレタン樹脂フォーム材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	住友スリーエム株式会社	東京都品川区北品川6-7-29	(一財)建材試験センター	PS060FL-0747	平成26年03月31日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ポリオレフィン系樹脂フィルム包装グラファイト系熱膨張材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-0734	平成26年03月31日
排水管・防振カバー付鋳鉄製継手／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	昭和電工建材株式会社	神奈川県横浜市神奈川区恵比須町2-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-0730	平成26年01月22日
被覆材付硬質ポリ塩化ビニル管・被覆材付鋳鉄製継手管／セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	シーシーアイ株式会社	岐阜県関市新迫間12番地	(一財)建材試験センター	PS060FL-0724	平成26年01月22日
ケーブル・電線管／ロックウール保温板・グラファイト混入水酸化アルミニウム材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	フライシステム株式会社	東京都千代田区神田小川町2-1-13 中村ビル	(一財)建材試験センター	PS060FL-0725	平成25年12月19日
ケーブル・電線管／化粧材付黒鉛含有ブチルゴムシート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-0723	平成25年12月19日

認定を受けた構造方法等の名称	申請者の氏名又は名称	申請者の住所	指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称（国土交通大臣が性能評価を行った場合にあっては、その旨）	認定番号	認定年月日
ケーブル・電線管／ポリオレフィン系樹脂混入無機質充てん材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-0722	平成25年11月21日
ケーブル・電線管／化粧材付熱膨張材合成ゴム混入無機質充てんシート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)建材試験センター	PS060FL-0721	平成25年11月21日
ポリエチレン管／ポリエチレンテレフタレート不織布・黒鉛含有エポキシ樹脂シート・アルミニウムはく張ガラスクロス・セメントモルタル／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0720	平成25年11月21日
配管付阻集器／けい酸カルシウム板被覆／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	ホーコス株式会社	広島県福山市草戸町2-24-20	(一財)建材試験センター	PS060FL-0716	平成25年11月21日
被覆材付金属強化ポリエチレン管／アルミニウムはく積層紙・黒鉛含有ブチルゴムシート・ポリエチレン系樹脂フィルム・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	積水化学工業株式会社	大阪府大阪市北区西天満2-4-4	(一財)建材試験センター	PS060FL-0714	平成25年10月23日
ケーブル・電線管／表面処理ロックウール保温板・グラファイト混入水酸化アルミニウム材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	フラマシステム株式会社	東京都千代田区神田小川町2-1-13 中村ビル4階	(一財)建材試験センター	PS060FL-0696	平成25年09月20日
ケーブル・電線管／外装材付ケイ酸質纖維・有機質バインダー入無機質充てん材・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-0703	平成25年08月08日
ケーブル・電線管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウムイソブチレン系シール材・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町榎俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-0702	平成25年08月08日
ケーブル／E P D M系ブロック充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	ロクステック・ジャパン株式会社	東京都港区浜松町1-2-15 モデューロ浜松町ビル1階	(一財)建材試験センター	PS060FL-0699	平成25年08月08日
ケーブル・電線管／アルミニウムはく張ガラスクロス付ロックウール保温板・けい酸塩混入水酸化アルミニウム充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社ジャステック	愛知県名古屋市南区寺崎町20番2号	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0705	平成25年07月29日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／膨張黒鉛混入水酸化アルミニウムイソブチレン－イソブレン系シール材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	未来工業株式会社	岐阜県安八郡輪之内町榎俣1695-1	(一財)建材試験センター	PS060FL-0706	平成25年07月25日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／外装材付ケイ酸質纖維・有機質バインダー入無機質充てん材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-0707	平成25年07月22日
ケーブル・電線管・給水管・排水管／ブチルゴム混入グラファイト系熱膨張材充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-0687	平成25年07月22日
給・排水管／熱膨張材・合成ゴム混入無機質充てん材・モルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	因幡電機産業株式会社	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14	(一財)日本建築総合試験所	PS060FL-0690	平成25年07月05日
ケーブル・電線管／外装材付グラファイト混入無機質充てん材シート・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）	株式会社古河テクノマテリアル	神奈川県平塚市東八幡5-1-8	(一財)建材試験センター	PS060FL-0682	平成25年06月06日